



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
 ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

23300, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 4 tivdtb@ukr.net, тел. 04355-2-12-01, 2-19-01

А К Т

№

4	3			1	0	0	4	2	0	1	8
---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

складений за результатами проведення планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Тиврівський районний будинок культури смт. Тиврів,
 (найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

вул. Тиврівська, 49
 ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 05463408
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) —

смт. Тиврів, вул. Тиврівська, 49 (043) 55-2-11-05
 (місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Тиврівський районний будинок культури
смт. Тиврів, вул. Тиврівської, 49
 (назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки
Високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від <u>21.03.2018</u> р N <u>82</u> , виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області	+ планова; Позапланова
Посвідчення на перевірку від <u>03.04.2018</u> р. № <u>35</u>	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
<u>05</u>	<u>04</u>	<u>2018</u>	<u>14</u>	<u>00</u>	<u>10</u>	<u>04</u>	<u>2018</u>	<u>16</u>	<u>00</u>
число	місяць	рік	години	Хвилини	число	місяць	рік	години	Хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Тиврівський районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області в особі провідного фахівця Тиврівського районного сектора ГУ ДСНС України у Вінницькій області старшого лейтенанта служби цивільного захисту Сторожук Ольги Вікторівни

(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа

Зовідуючий господарством Підприємств Тимецький Віктор

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Адамськович

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:**Планова** не було взагалі була у період з 26.02.2012 р.по 29.02.2012 р.Акт перевірки № від - 20 р.Розпорядчий документ від 29.02.2012 р.N виконаний, не виконаний **Позапланова** не було взагалі була у період з 30.05.2011 р.по 31.03.2011 р.Акт перевірки № від - 20 р.Розпорядчий документ від 31.05.2011 р.N виконаний , не виконаний **ПЕРЕЛІК****питань щодо проведення перевірки**

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
-------	----------------------------------	-----	----	----	----	--------------------------

Частина I. Забезпечення пожежної безпеки**1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки**

- | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | + | | | | <u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u> |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | + | | | | <u>пункт 14 розділу II ППБУ</u> |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | + | | | | <u>пункт 12 розділу II ППБУ</u> |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | + | | | | <u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u> |

2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки

3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
----	---	---	--	--	--	---------------------------------

4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
----	---	---	--	--	--	--------------------------------------

5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
----	---	---	--	--	--	--

6. Забезпечено протипожежний стан утримання території	+	<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+	<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+	<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання		
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+	<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+	<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+	<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+	<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку		
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+	<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	+	<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання		
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+	<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+	<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	+	<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u>
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час	+	<u>розділ VII ППБУ</u>

проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

- | | | | |
|--------|--|---|--|
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектною документації, яка затверджена у встановленому порядку | + | <u>пункт 21 розділу II ППБУ</u> |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	+	<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1,9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної безпеки	+	<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки, ПКМУ N 956</u>
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки	+	<u>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки ПКМУ N 956</u>
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	+	<u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</u>
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної безпеки	+	<u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u>
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	+	<u>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3,4.6 ПТБ</u>
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+	<u>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</u>
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+	<u>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</u>
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	+	<u>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</u>
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки	+	<u>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток І до Методики прогнозування</u>
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+	<u>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N</u>

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+		443. ПКМУ N 444 пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ.
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність		+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	розділ II, пункт 3	Правила пожежної безпеки в Україні від 30.01.2014 р. № 1417(Далі ППБУ)	Для приміщення будинку культури не розроблені: <ul style="list-style-type: none"> - Інструкцію з порядку утримання шляхів евакуації; - Інструкцію з порядку відключення від електромережі обладнання у разі пожежі; - Інструкцію з порядку огляду та зачинення приміщення після закінчення роботи. - Інструкцію з порядку організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; - Інструкцію з порядку проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання.
2	р. II п. 8	ППБУ	Територія будинку культури, а також усі приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки.

3	р. II п. 16	ППБУ	Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку, не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у встановленому порядку.
5	р. III п. 2.5	ППБУ	Не здійснено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій на горіщі.
6	р. III п. 2.22	ППБУ	Будівлю будинку культури не забезпечено адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку).
7	р. III, п. 2.37	ППБУ	Шляхи евакуації оздоблені горючими матеріалами.
8	р. III, п. 2.32	ППБУ	Не працюють світлові покажчики «Вихід» у залі для глядачів.
9	р. V п.1 п.п. 1.2	ППБУ	Приміщення будинку культури не обладнане системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
10	р. V п.3 п.п. 3.6	ППБУ	Територію будинку культури не забезпечена первинними засобами пожегогасіння в повній мірі.
4	р. V п.3 п.п. 3.17	ППБУ	Не здійснено технічне обслуговування первинних засобів пожегогасіння.
11	р. V п.2.2 п.п. 2	ППБУ	Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
12	р. V п.2.2 п.п. 3	ППБУ	Пожежний плоскоскладальний рукав не складений в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола. Не здійснюється періодичне розгортання та перевірка.
13	р. V п.2 п.п.3.10	ППБУ	Переносний вогнегасник знаходиться в приміщенні завідуючого господарством на підлозі.
14	р. V п.2 п.п.3.11	ППБУ	Для розміщення первинних засобів пожегогасіння не встановлено спеціальні пожежні щити (стенди). Пожежний щит не відповідає вимогам знаходиться на землі.
15	р. V п.2 п.п.3.12	ППБУ	На пожежному щиті не вказаний порядковий номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувального підрозділу.
16	р. VI п. 2.16	ППБУ	Лампа розжарення в кабінеті завідуючого господарством не забезпечена плафоном закритого типу.
17	п. 10 ч. 1 ст. 20	КЦЗУ ПКМУ N 1200	Працівники будинку культури не забезпечені засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до встановлених вимог.
	р.4 п. 4.3, 4.6	ПТБ	

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта	+				частина четверта

господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

2. Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено +
3. Копію посвідчення на перевірку надано +
4. Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) +
5. Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки +

статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N

877

частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N

877

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N

877

частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N

877

частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N

877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
Провідний фахівець Тиврівського РС
ГУ ДСНС України у Вінницькій
області
ст. лейтенант служби цивільного
захисту


(підпис)

О.В.Сторожук
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або повноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


(посада)


(підпис)

Г. П. Вишневецький
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "10" 04 2010 року


(посада)


(підпис)

Г. П. Вишневецький
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому

може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1		Закони України		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2		Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 1034	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017р. N 1034
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ПКМУ N 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдань та функцій	Постанова Кабінету Міністрів	від 09 жовтня 2013

2.12	ПКМУ N 138	<u>формувань цивільного захисту</u> Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	України Постанова Кабінету Міністрів України	<u>р. N 787</u> <u>від 10 березня 2017 р. N 138</u>
2.13	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту.</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 11</u>
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 6</u>
2.15	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 02 жовтня 2013 р. N 729</u>
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 30 жовтня 2013 р. N 841</u>
2.17	ПКМУ N 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 23 жовтня 2013 р. N 819</u>
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова КМ України	<u>Від 05 червня 2013 р. № 440</u>
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова КМ України	<u>Від 27 вересня 2017 р. № 733</u>
3		<u>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</u>		
3.1	ППБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	<u>від 30 грудня 2014 р. N 1417,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	<u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u>	Наказ МВС України	<u>від 10 квітня 2017 р. N 301,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 4 травня 2017 р. за N 566/30434
3.4	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	<u>від 15 серпня 2007 р. N 557,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<u>від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	<u>від 06 серпня 2002 р. N 186,</u> зарєєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з	<u>Інструкція з тривалого зберігання</u>	Наказ МНС України	<u>від 16 грудня 2002</u>

	тривалого зберігання <u>засобів радіаційного та хімічного захисту</u>			р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	<u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u>	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	Від 31.10.2016 № 287
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	<u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580
3.13	ДБН В 2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону	Від 13.11.2014 № 31
3.14	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	Від 23.02.2006 №98 а реєстр у Мін'юсті 20.03.2006 та № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	Від 18.12.2000 №33 зареєстр у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253