



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

23300, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 4 tuvdtb@ukr.net, тел. 04355-2-12-01, 2-19-01

А К Т

№ 49 від 20.04.2018 р.

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Тростянецька СЗШ І-ІІІ ст.

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

Тиврівський район с. Тростянець, вул. Жовтнева, 59

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26242095

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Тиврівський район с. Тростянець, вул. Жовтнева, 59. Тел. (04355) 2-32-18

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю та приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою Тиврівський район с. Тростянець, вул. Жовтнева, 59

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ ГУ ДСНС України у Вінницькій області від 21.03.2018 р. № 82	+ планова;
Посвідчення на перевірку № 47 від 12.04.2018 р.	<input type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
12	04	2018	08	30	20	04	2018	15	20
число	місяць	рік	години	Хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Тиврівський районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Інспектор ГОЗНС та ЗЦЗ ДПРЧ-31 смт.Тиврів молодший лейтенант служби цивільного захисту Бідуля Анастасія Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /

фізична особа – підприємств

- Директор загальноосвітньої школи I-III ступенів Біліченко Віктор Володимирович
- Завідуючий господарством загальноосвітньої школи I-III ступенів Мисів Василь Миколайович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.05.2017 р. по 23.05.2017 р.	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 15.11.2017 р. по 17.11.2017 р.
Акт перевірки від 18.05.2017 р. № 55	Акт перевірки від 17.11.2017 р. № 191
Розпорядчий документ від ____ 20__ р.	Розпорядчий документ від 17.11.2017 р.
№ ____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +	№ 131 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний +
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+			<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта						
		+				<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
			+			<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+	<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території		+	<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+	<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+	<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання			
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+	<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+	<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+	<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+	<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+	<u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u>
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку			
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+	<u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u>
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+	<u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u>
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання			
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+	<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводитів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+	<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння		+	<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЗУ</u>

13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+	<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+	<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо	+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН</u>

основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів

В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3.4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій	+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики

11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+	прогнозування пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність	+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
<i>Стан пожежної безпеки</i>			
1.	п.8, розділ 2	Правила пожежної безпеки в Україні (далі – НАПБ А.01.001-2015)	Територію приміщення загальноосвітньої школи не забезпечено відповідними знаками безпеки.
2.	п.20, розділ 2	НАПБ А.01.001-2015	Завідуючий господарством школи, відповідальний за пожежну безпеку у навчальному закладі не пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
3.	п.2.22, розділ 3	НАПБ А.01.001-2015	На фасаді будівлі загальноосвітньої школи встановлено адресний вказівник не освітлюваний а темний час доби.
4.	п.3.8, глава 3, розділ V	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення загальноосвітньої школи не забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожегогасіння, а саме вогнегасниками.

5.	п.3.18, глава 3 розділ 5	НАПБ А.01.001-2015	На наявних вогнегасниках не зазначено інвентарні номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
6.	п.3.11, глава 3 розділ 5	НАПБ А.01.001-2015	Пожежний шит не укомплектований згідно вимог. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному шиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
7.	п.3.12, глава 3 розділ 5	НАПБ А.01.001-2015	На пожежному шиті (стенді) не вказаний порядковий номер та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів. Порядковий номер пожежного шита вказують після літерного індексу «ПШ».
8.	п.3.14, глава 3 розділ 5	НАПБ А.01.001-2015	Немеханізований пожежний ручний інструмент, розміщений на об'єкті у складі комплектації, а саме ручна лопата, знаходиться в не придатному для використання стані.
9.	п.2, п.п.3.10 розділ 5	НАПБ А.01.001-2015	Переносний вогнегасник не розміщений шляхом навішування на вертикальні конструкції. Стоїть на підвіконнику сходової клітини.
10.	п.1.10, розділ 3	НАПБ А.01.001-2015	Будівля загальноосвітньої школи не забезпечена освітленням евакуаційних виходів.
11.	п.2.5, глава 2 розділ 3	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення школи на шляхах евакуації мають горюче оздоблення стін (класи та коридор на 1 поверсі).
12.	п.2.5, розділ 3	НАПБ А.01.001-2015	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) загальноосвітньої школи не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
13.	п. 1, глава 1 розділ 5	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення школи не обладнане системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».

Техногенна безпека

14.	стаття 20 п.4.3	КЦЗУ № 5403-VI («Кодекс цивільного захисту України») ПТБ(Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях.) ПКМУ № 1200	Персонал загальноосвітньої школи не забезпечено відповідними засобами захисту органів дихання.
15.		ПКМУ № 444 ПКМУ № 819	Не проведено функціональне навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				<u>частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				<u>частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u>
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				<u>частина п'ята статті 7, абзаци третій та</u>

				шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+		частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки		←	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Z

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Інспектор ГОЗС НС та ЗЦЗ ДПРЧ-31
с/мт. Тирів молодший лейтенант служби
цивільного захисту


(підпис)

А.В. Бідуля
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або повноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор
(посада)


(підпис)

В.В. Біличенко
(прізвище, ім'я та по батькові)


Завідуючий господарством
(посада)


(підпис)

В.М. Мисєв
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "20" 04 2018 року

Директор
(посада)


(підпис)

В.В. Біличенко
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 1034	Критерії, за якими оцінюється ступінь	Постанова Кабінету Міністрів	від 27 грудня 2017р.

		ринку від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	України	N 1034
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ПКМУ N 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дії за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. N 138
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, простежування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
2.17	ПКМУ N 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 23 жовтня 2013 р. N 819
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта	Постанова КМ України	Від 05 червня 2013 р. № 440

		господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова КМ України	Від 27 вересня 2017 р. № 733
3				
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	ШПБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	<u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u>	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. N 301, зареєстрований у Мін'юсті України 4 травня 2017 р. за N 566/30434
3.4	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків виліту (випаду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	<u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u>	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	Від 31.10.2016 № 287
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	<u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у

				Мін'юсти України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону	Від 13.11.2014 № 31
3.14	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	Від 23.02.2006 №98 зареєстр у Мін'юсти 20.03.2006 та № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	Від 18.12.2000 №33 зареєстр у Мін'юсти 24.01.2001 за № 62/5253