



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

Вінницьке міське управління

вул. С. Наливайко, 19, м. Вінниця, 21003, тел.: (0432) 56-27-80, факс: (0432) 56-27-80,
www.vn.dsns.gov.ua код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: vmv@vn.mns.gov.ua

АКТ

№ 267, від 27.04.2018 року

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Фізична особа-підприємець Геворкян Алік Беджанович вул. Володарського, 1,
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

м. Калинівка, Калинівський район, Вінницька область,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____,

вул. Володарського, 1, м. Калинівка, Калинівський район, Вінницька область,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення в торговому центрі за адресою: вул. Замостянська, 34-а,

м. Вінниця

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 06.04.2018 № 93, виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 10.04.2018 № 258	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
17	04	2018	11	00	27	04	2018	9	00
число	місяць	рік	Години	хвилини	число	місяць	Рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області майор служби цивільного захисту Юраш Руслан Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 3-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенант служби цивільного захисту Коваль Андрій Валерійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Фізична особа-підприємець Геворкян Алік Беджанович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Адміністратор торгового центру Петренко Вадим Олександрович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□р. Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□ Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□р. № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□р. Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□ Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□р. № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2-8, 10 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам			✓		пункти 17-19 розділу II НАПБ А.01.001-2014
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
✓						пункт 11 розділу II НАПБ А.01.001-2014
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
				✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
			✓			пункти 15, 16, 20 розділу II НАПБ А.01.001-2014
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
				✓		пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III НАПБ А.01.001-2014
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
			✓			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
			✓			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓			пункт 2.2 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II НАПБ А.01.001-2014
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII НАПБ А.01.001-2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
				✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного			✓		

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
захисту						
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної безпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «**Так**» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«**Ні**» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«**НВ**» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«**НП**» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V п.1 п.п.1.4; п.7.2.29	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	Не забезпечено влаштування ієрархічної системи пожежної сигналізації на одному об'єкті, враховуючи влаштування більш ніж одного приладу приймально-контрольного пожежного (далі - ППКП).
2.	Розділ V п.1 п.п.1.4; п.7.1; п.9.5.5	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014; ДБН В.2.2-23:2009	Не здійснюється відключенням або блокуванням (розблокуванням) системи вентиляції при сигналі «пожежа», в будівлі торгового центру.

3.	<i>Розділ V п.1 п.п.1.4; п.7.2.22</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5- 56:2014</i>	Відсутній резервний запас пожежних сповіщувачів (димових, ручних) не менше 10% від загальної кількості їх в системі пожежної сигналізації.
4.	<i>Розділ V п.1 п.п.1.4; Додаток Ж п.Ж.6.9</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014 ДБН В.2.5- 56:2014</i>	Не забезпечено доступ до пристрою ручного пуску системи протипожежного захисту (далі – СПЗ) біля евакуаційного виходу в сходову клітину №3 (по специфікації - сходова клітина прим.№16 (далі - сходова клітина №3)).
5.	<i>Розділ V п.1 п.п.1.4; Додаток И п.И.1.2</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014 ДБН В.2.5- 56:2014</i>	Не створено комісію щодо перевірки СПЗ за участі третьої сторони.
6.	<i>Розділ V п.1 п.п.1.4; п.7.2.24</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014 ДБН В.2.5- 56:2014</i>	ППКП не встановлені в приміщенні пожежного поста, а також не передбачено заходи щодо запобігання доступу сторонніх осіб до ППКП.
7.	<i>Розділ V п.1 п.п. 1.4; додаток Ж. п.Ж.11.1, п.Ж.11.8</i>	<i>НАПБ А.01.001- 201 ; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не призначено наказом або розпорядженням відповідальну особу, яка несе відповідальність за: проведення щоденного огляду СПЗ та передавального устаткування системи передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС); зберігання проектної документації на монтування СПЗ, журналів реєстрації технічного обслуговування СПЗ, системи передавання тривожних сповіщень та актів прийняття їх до експлуатування; у разі візуального виявлення несправності СПЗ інформування про це центр приймання тривожних сповіщень.
8.	<i>Розділ V п.1 п.п. 1.4; додаток Ж.</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не забезпечено проведення щотижневої перевірки працездатності системи аварійного (евакуаційного) освітлення, а також перевірка пристрої автоматичного включення аварійного (евакуаційного)

	<i>п.Ж.9.11</i>		освітлення у разі призупинення живлення нормального освітлення.
9.	<i>Розділ V п.1 п.п.1.4; п.7.2.13; дод. А А.6.5.1.g)</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5- 56:2014; ДСТУ-У СЕН/ТС 54-14:2009</i>	Не встановлені двоточкові пожежні сповіщувачі для захисту приміщень за перфорованою підвісною стелею.
10	<i>Розділ V п.1 п.п. 1.4; додаток Ж. п.Ж.6.9</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не позначено вказівними знаками пристрої ручного пуску СПЗ, що розміщуються згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309:2007.
11	<i>Розділ V п.1.4; додаток Ж. п. Ж.6.5</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Відсутній план-графік технічного обслуговування СПЗ (форма Ж.4).
12	<i>Розділ V п.1.4; додаток Ж. п.Ж.2.3</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не розроблені комплексні заходи щодо забезпечення утримування СПЗ відповідно до вимог технічного обслуговування (далі – ТО); не розроблені і не затверджені положення, інструкції та інші документи із питань утримування СПЗ; не організовано вивчення працівниками, які здійснюють контроль за експлуатуванням СПЗ, ДБН В.2.5-56:2014.
13	<i>Розділ V п.1.4; додаток Ж. п.Ж.11.3</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5- 56:2014</i>	Відсутній договір, щодо проведення технічного обслуговування СПЗ та СПТС.
14	<i>Розділ V п.1.4; додаток Ж. п.Ж.11.1</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Відсутній договір із пультовою організацією для забезпечення підтримання СПТС у відповідному технічному стані приміщення операторської.
15	<i>Розділ V</i>	<i>НАПБ</i>	Відсутні акти заземлення ППКП згідно з

	<i>п.1.4; додаток Ж. п.Ж.7.2.1</i>	<i>А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	вимогами НПАОП 40.1-1.21.
16	<i>Розділ III п. 2 п.п.2.37; п.9.2.9</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.2-9-2009</i>	Допускається застосування у дверях на евакуаційних виходах з торговельних залів та на евакуаційних виходах в сходові клітини, не загартованого або армованого скла, яке не дає скалок при руйнуванні.
17	<i>Розділ III п. 2 п.п.2.31, 2.32</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014</i>	Не позначені евакуаційні виходи світловими показниками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні підключеним до джерела живлення евакуаційного освітлення: з магазину «Канцелярський сад» в сходову клітину; на евакуаційному виході з магазину «Канцелярський сад» в коридор.
18	<i>Розділ III п.2 п.п.2.4</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не відповідає клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будівель через огорожувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості та через протипожежні перешкоди в приміщенні електрощитової.
19	<i>Розділ IV п. 1 п.п.1.20</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014</i>	Не проведено заміри опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замкнення.
20	<i>Розділ III п.2. п.п.2.23; п.7.2.11</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.1.1-7:2016</i>	Не обладнано двері пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах на виході з магазину «Канцелярський сад» в сходову клітину; на виході в сходову клітину №3.
21	<i>Розділ VI п.4 п.п.4.7</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не забезпечені торговельні приміщення засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяттування людей під час пожежі для обслуговувального персоналу.
22	<i>Розділ III п. 2 п.п.2.27</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014</i>	Не забезпечено відкривання дверей на шляхах евакуації в напрямку виходу людей із приміщень магазину «Канцелярський

			сад» в сходову клітину.
23	Розділ III п.2 п.п.2.37	НАПБ А.01.001-2014	Допускається захаращення шляхів евакуації у торговельній залі магазину «Канцелярський сад» між прилавками торговельними стелажми.
24	Розділ III п.2. п.п.2.23; п.8.8	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.2-23:2009	Не дотримано ширину основних евакуаційних проходів у торговельному залі магазину «Канцелярський сад» та торговельному залі (по специфікації - прим.№10) – 2.5м.
25	Розділ III п. 2 п.п.2.34	НАПБ А.01.001-2014	Відсутні електричні ліхтарі у обслуговуючого персоналу на випадок відключення електроенергії.
26	Розділ V п.2 п.п.2.2.9)	НАПБ А.01.001-2014	Не проводиться технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування наявних пожежних кран-комплектів.
27	Розділ V п. 3 п.п.3.6, 3.9; розділ VI п.5	НАПБ А.01.001-2014; Наказ №25	Не забезпечено торговельні приміщення в повній мірі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.
28	Розділ II п. 8	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення не забезпечені в повній мірі відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
29	Розділ II п.3	НАПБ А.01-001-2014	Не встановлений відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим на об'єкті який включає: порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок застосування відкритого вогню; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; порядок

			відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
30	<i>Розділ II п.16; п.11, п.16</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ПКМУ №444</i>	Не пройшли навчання з питань пожежної безпеки посадові особи торгового центру.
31	<i>Розділ II п.5</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014</i>	Не розроблена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.
32	<i>п.11 частини першої ст. 20</i>	<i>КЦЗУ; ПКМУ № 444</i>	Не організовано проведення об'єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту.
33	<i>п.2 част. 1 ст. 20; п. 4.3</i>	<i>КЦЗУ; ПТБ</i>	Не забезпечено персонал закладу засобами радіаційного та хімічного захисту органів дихання.
34	<i>п. 8 част. 1 ст. 20, додаток № 1; п.14</i>	<i>КЦЗУ; ПКМУ № 819; ПКМУ № 444</i>	Не пройшли функціональне навчання посадові особи діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
35	<i>п. 4.5.1</i>	<i>ПТБ</i>	З усіма найманими працівниками (далі – персоналом) при прийнятті на роботу і за місцем роботи, для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

**Головний інспектор
ВЗНС ВМУ ГУ ДСНС
України у Вінницькій
області**

(посада)




(підпис)

Юраш Руслан Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові)

**Начальник ВОЗ НС та
ЗЦЗ 3-ї ДІРЧ 1-го ДІРЗ
ГУ ДСНС України
у Вінницькій області**

(посада)



(підпис)


Коваль Андрій Валерійович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або
уповноважені особи
суб'єкта господарювання,
інші особи, присутні під
час здійснення заходу:

ФОП

(посада)




(підпис)

Геворкян Алік Беджанович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Адміністратор ТЦ

(посада)



(підпис)


**Петренко Вадим
Олександрович**

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «27» 04 2018 року

ФОП

(посада)



(підпис)

Геворкян Алік Беджанович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Заколи України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова України	КМ від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова України	КМ від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова України	КМ від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова України	КМ від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова України	КМ від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова України	КМ від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова України	КМ від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова України	КМ від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова України	КМ від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова України	КМ від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова України	КМ від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова України	КМ від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова України	КМ від 09 січня 2014 р. № 11

			України		
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова України	КМ	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова України	КМ	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова України	КМ	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова України	КМ	від 23 жовтня 2013 р. № 819
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова України	КМ	від 05 червня 2013 р. № 440
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова України	КМ	від 27 вересня 2017 р. № 733
2.20	ПКМУ № 852	Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	Постанова України	КМ	від 23 листопада 2016 р. № 852
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ України	МВС	від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. Мін'юсти 05.03.2015 за № 252/26697
3.2	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ України	МНС	від 15.08.2007 № 557, зареєстр. Мін'юсти 03.09.2007 за № 1006/14273
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ України	МВС	від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсти 04.05.2017 за № 566/30434
3.4	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Наказ України	МОН	від 15.08.2016 № 974, зареєстр. у Мін'юсти 08.09.2016 за № 1229/29359
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології		від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстр. у Мін'юсти 10.04.2001 за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ України	МНС	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсти 29.08.2002 за № 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ України	МНС	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у Мін'юсти 04.03.2003 за № 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання ЗС	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ України	МНС	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. Мін'юсти 02.11.2006 за № 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України		від 14.11.2013 № 771, зареєстр. Мін'юсти 22.11.2013 за № 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС		від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. Мін'юсти 10.06.2004 за № 720/9319
3.11	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінагрополітики		від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. Мін'юсти 05.04.2007 за № 313/13580
3.12	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС		від 23.02.2006 № 98 зареєстр. Мін'юсти 20.03.2006 за № 286/12160
3.13	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС		від 18.12.2000 № 338 зареєстр. Мін'юсти 24.01.2001 за № 62/5253
3.14	НАПБ В.01.059-2009/980	Правила пожежної безпеки для культових споруд	Наказ України	МНС	від 18.05.2009 № 339 зареєстр. Мін'юсти 11.06.2009 за № 506/16522
3.15	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України		від 31 жовтня 2016 № 287
3.16	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України		від 04 серпня 2006 № 274
3.17	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України		від 13 листопада 2014 № 312
3.18	ДБН В.2.5-23:2010	Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків та споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення	Наказ Мінрегіону України		від 15 лютого 2010 № 64
3.19	ДБН А.3.1-9:2000	Управління, організація і технологія Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання	Наказ Держбуду України		від 13 жовтня 2000 № 229

3.20	Методичні рекомендації	Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок	Наказ ДСНС України	від 11.01.2018 № 13
3.21	Наказ №25	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ Міністерства внутрішніх справ України	від 15.01.2018 № 25 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.22	ДБН В.2.2-9-2009	Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	Від 17.12.2009 №705
3.23	ДБН В.2.2-23:2009	Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі.	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	від 19 січня 2009 р. № 4
3.24	ДСТУ-У СЕН/ТС 54-14:2009	СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩУВАННЯ Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування	Наказ Держспоживстандарту України	від 28 вересня 2009 р. № 346