



ДСНС України  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

Вінницьке міське управління

вул. С. Наливайко, 19, м. Вінниця, 21003, тел.: (0432) 56-27-80, факс: (0432) 56-27-80,  
[www.vn.dsns.gov.ua](http://www.vn.dsns.gov.ua) код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: [vmv@vn.mns.gov.ua](mailto:vmv@vn.mns.gov.ua)

АКТ

№ 241 від 27.04.2018 року

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Фізична особа-підприємець Даниленко Юлія Анатоліївна, 1-й пров. Корольова, 3,

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

м. Вінниця

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

1-й пров. Корольова, 3 м. Вінниця

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення в торговому центрі за адресою: вул. Замостянська, 34-а,

м. Вінниця

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки середній

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 06.04.2018 № 93, виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 10.04.2018 № 258	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

## Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
17	04	2018	11	00	27	04	2018	11	00
число	місяць	рік	Години	хвилини	число	місяць	Рік	години	хвилини

## Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Вінницького міського управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області майор служби цивільного захисту Юраш Руслан Васильович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 3-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенант служби цивільного захисту Коваль Андрій Валерійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

уповноважена особа суб'єкта господарювання Феофанов Дмитро Олександрович по дорученню серія НМІ № 972971,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□р.	<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□р.
Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□	Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□
Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□р. № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□р. № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2-8, 10 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам			✓		пункти 17-19 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
✓						пункт 11 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
				✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
			✓			пункти 15, 16, 20 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
				✓		пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
✓						пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
			✓			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	✓				пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓			пункт 2.2 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>			✓			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V НАПБ А.01.001-2014, статті 61-63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				✓		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057- 2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				✓		розділ VII НАПБ А.01.001-2014
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II НАПБ А.01.001-2014
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII НАПБ А.01.001-2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів		✓			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ III п.2 п.п.2.23; п. 8.3	НАПБ А.01.001-2014;  ДБН В.2.2-23:2009	Не забезпечено приміщення торгівельної зали другим евакуаційним виходом безпосередньо на зовні, або в сходову клітку типу СК1.
2.	Розділ III п.2 п.п.2.23; п.8.7	НАПБ А.01.001-2014;  ДБН В.2.2-23:2009	Не відповідає вимогам ширина евакуаційного виходу (дверей) із торговельної зали та становить менше 1,2 м.
3.	Розділ III п. 2 п.п.2.37; п.9.2.9	НАПБ А.01.001-2014;  ДБН В.2.2-9-2009	Допускається застосування у дверях на евакуаційному виході не загартованого або армованого скла, яке не дає скалок при руйнуванні.
4.	Розділ IV п. 1	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено заміри опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних

	<i>n.n.1.20</i>		мереж та електроустановок від короткого замкнення.
5.	<i>Розділ V n.1 n.n.1.4; n.7.2.29</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не забезпечено влаштування ієрархічної системи пожежної сигналізації на одному об'єкті, враховуючи влаштування більш ніж одного приладу приймально-контрольного пожежного (далі - ППКП).
6.	<i>Розділ V n.1 n.n.1.4; додаток Ж. n.Ж.11.1, n.Ж.11.8</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014;  ДБН В.2.5-56:2014</i>	Відсутня проектна документації на змонтовану систему протипожежного захисту (далі – СПЗ).
7.	<i>Розділ V n.1 n.n.1.4; Додаток И n.И.1.2</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014  ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не створено комісію щодо перевірки СПЗ за участі третьої сторони.
8.	<i>Розділ V n.1 n.n. 1.4; додаток Ж. n.Ж.11.1, n.Ж.11.8</i>	<i>НАПБ А.01.001-201 ; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не призначено наказом або розпорядженням відповідальну особу, яка несе відповідальність за: проведення щоденного огляду СПЗ та передавального устаткування системи передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС); зберігання проектної документації на монтування СПЗ, журналів реєстрації технічного обслуговування СПЗ, системи передавання тривожних сповіщень та актів прийняття їх до експлуатування; у разі візуального виявлення несправності СПЗ інформування про це центр приймання тривожних сповіщень.
9.	<i>Розділ V n.1 n.n. 1.4; додаток Ж. n.Ж.9.11</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не забезпечено проведення щотижневої перевірки працездатності системи аварійного (евакуаційного) освітлення, а також перевірка пристрої автоматичного включення аварійного (евакуаційного) освітлення у разі призупинення живлення нормального освітлення.
10.	<i>Розділ V n.1.4; додаток Ж.</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Відсутній план-графік технічного обслуговування СПЗ (форма Ж.4).



	<i>п. Ж.6.5</i>		
11.	<i>Розділ V п.1.4; додаток Ж. п.Ж.2.3</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014</i>	Не розроблені комплексні заходи щодо забезпечення утримування СПЗ відповідно до вимог технічного обслуговування (далі – ТО); не розроблені і не затверджені положення, інструкції та інші документи із питань утримування СПЗ; не організовано вивчення працівниками, які здійснюють контроль за експлуатуванням СПЗ, ДБН В.2.5-56:2014.
12.	<i>Розділ V п. 3 п.п.3.6</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не забезпечено приміщення в повній мірі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.
13.	<i>Розділ IV п. 1 п.п.1.16</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не забезпечено наявні електрощитки схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаними значеннями номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
14.	<i>Розділ V п.2 п.п.2.2 2)</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не в повній мірі укомплектований пожежний кран-комплект: пожежний рукав – 1 шт., пожежний ствол – 1 шт.
15.	<i>Розділ III п.2 п.п.2.37</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Допускається улаштування на шляху евакуації перешкоди у вигляді бетонної плити.
16.	<i>Розділ V п.2 п.п.2.2 8)</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не вказано на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку літерний індекс «ПК» та порядковий номер.
17.	<i>Розділ V п.2 п.п.2.2 9)</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не здійснено технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування наявних пожежних кран комплектів.
18.	<i>Розділ V п.3 п.п.3.8</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не визначено на об'єкті відповідальною особою за пожежну безпеку необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння.
19.	<i>Розділ II п. 16</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не пройшли посадові особи та працівники навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

20.	<i>Розділ II п.3</i>	<i>НАПБ А.01-001-2014</i>	Не встановлений відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим на об'єкті який включає: порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок застосування відкритого вогню; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; порядок відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
21.	<i>Розділ II п. 8</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Приміщення не забезпечені в повній мірі відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
22.	<i>Розділ II п. 4</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не розроблені для кожного приміщення об'єкта керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
23.	<i>Розділ II п.5</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не розроблена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.
24.	<i>Розділ II п.15</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не пройшли інструктажі з питань пожежної безпеки усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці.

25.	<i>статті 20,40,51; п. 4.5.1</i>	<i>КЦЗУ; ПТБ</i>	Відсутній журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки.
26.	<i>Розділ II п.5</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014</i>	Не відкоригований план (схема) евакуації людей на випадок пожежі.
27.	<i>п. 4.5.1</i>	<i>ПТБ</i>	З усіма найманими працівниками (далі – персоналом) при прийнятті на роботу і за місцем роботи, для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків не проведено навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки не здійснено відповідних записів.
28.	<i>п. 8 част. 1 ст. 20, додаток № 1; п.14</i>	<i>КЦЗУ; ПКМУ № 819; ПКМУ № 444</i>	Не пройшли функціональне навчання посадові особи діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
29.	<i>п.4.7</i>	<i>ПТБ; ПКМУ № 841</i>	Наказом не призначено відповідальну особу з питань евакуації.
30.	<i>п.11 частини першої ст. 20</i>	<i>КЦЗУ; ПКМУ № 444</i>	Не організовано проведення об'єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту.
31.	<i>Ст. 20, 35; п. 4.3.1</i>	<i>КЦЗУ; ПТБ</i>	Персонал об'єкту не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту.

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>ісв 84/10</i>


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

**Головний інспектор  
ВЗНС ВМУ ГУ ДСНС  
України у Вінницькій  
області**

(посада)


  
(підпис)

**Юраш Руслан Васильович**

(прізвище, ім'я та по батькові)

**Начальник ВОЗ НС та  
ЗЦЗ 3-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ  
ГУ ДСНС України  
у Вінницькій області**

(посада)

  
(підпис)


**Коваль Андрій Валерійович**

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під  
час здійснення заходу:

Уповноважена особа

(посада)

  
(підпис)


Феофанов Дмитро  
Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «27» 04 2018 року

ФОП

(посада)

  
(підпис)

Даниленко Юлія Анатоліївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або  
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

не було

7

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів,  
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Законои України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної безпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 - ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова України	КМ від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною	Постанова України	КМ від 27 грудня 2017 р. № 1043

		службою з надзвичайних ситуацій		
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова КМ України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова КМ України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова КМ України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова КМ України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова КМ України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова КМ України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова КМ України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова КМ України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова КМ України	від 23 жовтня 2013 р. № 819
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова КМ України	від 05 червня 2013 р. № 440
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова КМ України	від 27 вересня 2017 р. № 733
2.20	ПКМУ № 852	Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	Постанова КМ України	від 23 листопада 2016 р. № 852
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. у Мін'юсті 05.03.2015 за № 252/26697
3.2	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15.08.2007 № 557, зареєстр. у Мін'юсті 03.09.2007 за № 1006/14273
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434
3.4	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Наказ МОН України	від 15.08.2016 № 974, зареєстр. у Мін'юсті 08.09.2016 за № 1229/29359
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстр. у Мін'юсті 10.04.2001 за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996
3.7	Інструкція	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та	Наказ МНС	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у

	тривалого зберігання	хімічного захисту	України	Мін'юсти 04.03.2003 за № 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання ЗС	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. у Мін'юсти 02.11.2006 за № 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 № 771, зареєстр. у Мін'юсти 22.11.2013 за № 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. у Мін'юсти 10.06.2004 за № 720/9319
3.11	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінагрополітики	від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. у Мін'юсти 05.04.2007 за № 313/13580
3.12	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсти 20.03.2006 за № 286/12160
3.13	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсти 24.01.2001 за № 62/5253
3.14	НАПБ В.01.059-2009/980	Правила пожежної безпеки для культових споруд	Наказ МНС України	від 18.05.2009 № 339 зареєстр. у Мін'юсти 11.06.2009 за № 506/16522
3.15	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 № 287
3.16	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 № 274
3.17	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13 листопада 2014 № 312
3.18	ДБН В.2.5-23:2010	Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків та споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення	Наказ Мінрегіону України	від 15 лютого 2010 № 64
3.19	ДБН А.3.1-9:2000	Управління, організація і технологія прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання	Наказ Держбуду України	від 13 жовтня 2000 № 229
3.20	Методичні рекомендації	Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок	Наказ ДСНС України	від 11.01.2018 № 13
3.21	Наказ №25	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ Міністерства внутрішніх справ України	від 15.01.2018 № 25 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.22	ДБН В.2.2-9-2009	Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	Від 17.12.2009 №705
3.23	ДБН В.2.2-23:2009	Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі.	Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	від 19 січня 2009 р. № 4
3.24	ДСТУ-У СЕН/ТС 54-14:2009	СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩУВАННЯ Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтажування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування	Наказ Держспоживстандарту України	від 28 вересня 2009 р. № 346