



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
23600, Вінницька область, м.Тульчин, вул.М.Леонтовича, 57, тел.(факс): (04335)2-19-42

АКТ

№ 140

18.04.2018 року.,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Дошкільний навчальний заклад с. Кинашів вул. Першотравнева 159/1

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)

Директор Ковтун Наталя Дмитрівна

або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 21723263

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Вінницька область, с. Кинашів вул. Першотравнева, 159/1

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: ЗДО за адресою:

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Вінницька область, с. Кинашів вул. Першотравнева, 159/1

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|---|----------------------------|
| Наказ №106 від 23.04.2018 р. виданий ГУ ДСНС у Вінницькій області | - планова; |
| Посвідчення на перевірку № 107 від 10.05.2018 р. | + позапланова |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|------|-----|----------------------|--------|------|------|-----|
| 07 | 05 | 2018 | 09 | 00 | 18 | 05 | 2018 | 17 | 00 |
| число | місяць | рік | год. | хв. | число | місяць | рік | год. | хв. |

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:Головний фахівець Тульчинського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області майор служби ЦЗ Марчук Т.Д.Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки): / фізична особа підприємецьДиректор Ковтун Н.Д.

треті особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

| Планова | Позапланова |
|---|--|
| + не було взагалі | + не було взагалі |
| + була у період з 15.08.17р. по 29.08.17р. Акт перевірки від 22.08.17р. № 169 Розпорядчий документ від 22.08.17р № 160 виконаний не виконаний | + була у період з 06.11.17р по 17.11.17р Акт перевірки від 13.11.17р №238 Розпорядчий документ від 13.11.17р. № 218 виконаний не виконаний |

ПИТАННЯ , ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| Частина І. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Загальні вимоги | | | | | | |
| 1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | ✓ | | | | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СІБ | | | ✓ | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | ✓ | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам | ✓ | | | | пункти 17-19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| | | ✓ | | | | пункт 9 розділу II ППБУ |
| | | ✓ | | | | пункт 11 розділу II ППБУ |
| | | | | ✓ | | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ |
| | | ✓ | | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--|---|-----|----|----|----|---|
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | ✓ | | | | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | ✓ | | | | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | ✓ | | | | пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | ✓ | | | | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | ✓ | | | | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | ✓ | | | | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | ✓ | | | | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | ✓ | | | пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | ✓ | | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | | ✓ | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | ✓ | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | ✓ | | пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | ✓ | | пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | ✓ | | розділ VII ППБУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--|--|-----|----|----|----|--|
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | ✓ | | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | ✓ | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | | ✓ | | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | ✓ | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 3. | Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956 |
| 4. | Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | ✓ | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. | Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245 |
| 6. | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | ✓ | | | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | ✓ | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. | Організація та забезпечення евакуаційних заходів | ✓ | | | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | ✓ | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787 |
| 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | ✓ | | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. | Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | ✓ | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444 |
| 12. | Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | ✓ | | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444 |
| 13. | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | ✓ | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | ✓ | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 |
| 15. | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | ✓ | | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 |
| 16. | Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | ✓ | | стаття 53 КЦЗУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|---|-----|----|----|----|---|
| 17. | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | √ | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

Опис виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|--------------------------------------|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| 1 | Розділ 3 п.2.5 | | Дерев'яні конструкції будівель не оброблено вогнетривким розчином. |
| 2 | Розділ 5 п.3.10. | | Для зазначення місцезнаходження вогнегасників не встановлено відповідні вказівні знаки на висоті 2-2,5 м. від рівня підлоги. |
| 3 | Розділ 5 п. 3.10. | | Вогнегасники не вивішено на висоті не більше 1,5м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника. |
| 4 | Розділ 5 п.1.2 | | Не встановлено систему протипожежного захисту в приміщеннях. |
| 5 | Розділ 5 п. 3пп. 3. 6 | | Усі приміщення, будівлі, територію не забезпечено сертифікованими первинними засобами пожежогасіння згідно до норм належності. |
| 6 | Розділ 2 п 5. | ППБУ | План евакуації не доповнено текстовою частиною дій персоналу на випадок пожежі. |
| 7 | Розділ 6 глава 1 п. 1.1. | ППБУ | Доріжки, килими не прикріплені до підлоги. |
| 8 | Розділ 5 п.3 пп.3.12. | | Пожежні щити не забезпечено порядковими номерами та номером виклику пожежної охорони. |
| 9 | р.5 п.3.11 | ППБУ | Не укомплектовано пожежний щит необхідним інвентарем та не забезпечено щити відповідним кольором та номерами. |
| 10 | пункт 4.5.1., додаток 3 | ПТБ | З усіма найманими працівниками (далі – персоналом) при прийнятті на роботу і за місцем роботи, для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків не проводиться навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки |

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| | | | зробити відповідні записи. |
| 11 | пункт 37 | ПКМУ № 841 від 30.10.13р. | Не затверджено план евакуації, не доповнено текстовою частиною відповідно до встановлених вимог чинного законодавства. |
| 12 | пункт 4.5.5. | ПТБ | Не розроблено та не вивішено на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії). |
| 13 | 23.11.2013 р. №819 | Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок проведення навчання...” | Не проведено навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту |
| 14 | пункт 4.3.1.. 4.3.3 | ПТБ ПКМУ від 19.08.2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» | Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до номенклатури і норм забезпечення та у відповідності до небезпеки об'єкта. |
| 15 | пункт 4.3.6. | ПТБ | Засоби захисту органів дихання не забезпечено спеціальною биркою розміром 3×5 см з вказівкою номера протигаза (або виду засобу індивідуального захисту), прізвища, ім'я та по батькові користувача. |
| 16 | п. 4.3.10 | ПТБ | Не організовано перевірку придатності засобів захисту органів дихання відповідно до рекомендацій виробника особами на яких відповідним наказом покладається цей обов'язок. |

Перелік щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | ✓ | | частина 4 статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до | ✓ | | | | частина 12 статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007р. |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| | відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | | | | № 877, |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓ | | | | частина 1 статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | <i>Не має</i> |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України:


Головний фахівець Тульчинського районного сектора ГУ ДСНС України у Вінницькій області
майор служби цивільного захисту



Т.Д. Марчук

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


Директор Кинашівським ЗДО « Подоляночка»



Н.Д.Ковтун

Примірник цього акта перевірки отримано « 18 » 05 2018 р.:

Директор Кинашівським ЗДО « Подоляночка»



Н.Д.Ковтун

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|----------|---|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Законодавство України | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877 – V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної безпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245 – III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки | Постанова КМ України | від 11 липня 2002 р. № 956 |
| 2.2 | ПКМУ № 1043 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | Постанова КМ України | від 27 грудня 2017 р. № 1043 |
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова КМ України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова КМ України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної безпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова КМ України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова КМ України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7 | ПКМУ № 763 | Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі | Постанова КМ України | від 26 жовтня 2016 р. № 763 |
| 2.8 | ПКМУ № 775 | Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Постанова КМ України | від 30 вересня 2015 р. № 775 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова КМ України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова КМ України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова КМ України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 138 | Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту | Постанова КМ України | від 10 березня 2017 р. № 138 |
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Положення про систему державної системи цивільного захисту | Постанова КМ України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам | Постанова КМ | від 09 січня 2014 р. № 6 |

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| | | господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | України | |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова КМ України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова КМ України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 2.17 | ПКМУ № 819 | Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту | Постанова КМ України | від 23 жовтня 2013 р. № 819 |
| 2.18 | ПКМУ № 440 | Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Постанова КМ України | від 05 червня 2013 р. № 440 |
| 2.19 | ПКМУ № 733 | Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту | Постанова КМ України | від 27 вересня 2017 р. № 733 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | НАПБ А.01.001-2014 | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. у Мін'юсті 05.03.2015 за № 252/26697 |
| 3.2 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МВС України | від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434 |
| 3.3 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15.08.2007 № 557, зареєстр. у Мін'юсті 03.09.2007 за № 1006/14273 |
| 3.4 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстр. у Мін'юсті 10.04.2001 за № 326/5517 |
| 3.5 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996 |
| 3.6 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у Мін'юсті 04.03.2003 за № 179/7500 |
| 3.7 | Інструкція щодо утримання ЗС | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9.10.2006 № 653, зареєстр. у Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054 |
| 3.8 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14.11.2013 № 771, зареєстр. у Мін'юсті 22.11.2013 за № 1988/24520 |
| 3.9 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. у Мін'юсті 10.06.2004 за № 720/9319 |
| 3.10 | ДБН В.1.1-7:2016 | Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги | Наказ Мінрегіону України | від 31 жовтня 2016 р. № 287 |
| 3.11 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.12 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ МНС, Мінагрополітики | від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. у Мін'юсті 05.04.2007 за № 313/13580 |
| 3.13 | ДБН В.2.5-56:2014 | Системи протипожежного захисту | Наказ Мінрегіону України | від 13.11.2014 № 312 |
| 3.14 | Методики ідентифікації ПНО | Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів. | Наказ МНС | від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160 |
| 3.15 | Положення про паспортизацію ПНО | Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів | Наказ МНС | від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253 |
| 3.16 | Наказ МВС | «Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників» | Наказ МВС | Наказ від 15.01.2018р №25 Зареєстровано в Мін'юсті 23.02.18р. № 225/31677 |