

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа
 підприємець: інженер з охорони праці Білієнко Олександр Васильович
 інші особи: -

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <u>13.09.2017</u> по <u>15.09.2017</u>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <u>14.12.2017</u> по <u>15.12.2017</u>
Акт перевірки від <u>15.09.2017</u> N <u>737</u>	Акт перевірки від <u>15.12.2017</u> N <u>244</u>
Розпорядчий документ від <u>15.09.2017</u> N <u>736</u> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від <u>15.12.2017</u> N <u>223</u> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		<u>пункт 9 розділу II ППБУ</u>
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				<u>пункт 11 розділу II ППБУ</u>
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		<u>пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</u>
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				<u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u>
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		+			<u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u>
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			<u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u>
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			<u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u>
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			<u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				<u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				<u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				<u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u>

9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ	
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ	
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ	
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ	
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ	
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння		+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ	
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 розділ VII ППБУ	
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ППБУ	
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ	
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ	
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ	
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ	
	14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
	14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
	14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
	14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
	14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7

14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		+		<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7</u>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		+		<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+		<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+		<u>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+		<u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</u>
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+		<u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u>
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+		<u>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</u>
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+		<u>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</u>
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+		<u>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</u>
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+		<u>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</u>
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+		<u>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</u>
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+		<u>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</u>
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+		<u>пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5.6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</u>
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+		<u>пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</u>
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+		<u>стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</u>
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+		<u>пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</u>
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		+		<u>стаття 53 КЦЗУ</u>

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	підпункт 2.5 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015, Правила пожежної безпеки в Україні)	Дерев'яні конструкції крівель та горючих приміщень всіх будівель не оброблено вогнетривким розчином.
2.	підпункт 1.21 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не проведено ревізії пристроїв для захисту від блискавки на будівлях закладу з оформленням відповідного акту.
3.	підпункт 1.1 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не виконано ремонт систем протипожежного захисту приміщень п'ятиповерхового корпусу.
4.	частина 6 підпункт 2.1 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Пожежне водоймище не обладнано під'їздом з твердим покриттям та з майданчиком для розвороту пожежного автомобіля розміром 12 x 12 м.
5.	частина 11 підпункт 2.1 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Водонапірну вежу не пристосовано для відбору води пожежною технікою будь-якої пори року.
6.	частина 10 підпункт 2.1 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Пожежні водоймища не обладнано покажчиками місця розташування (літерним індексом ПВ), та цифровим значенням запасу води в кубічних метрах, та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.
7.	частина 3 підпункт 2.1 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не виконано ремонт пожежних водоймищ розташованих на території лікарні та заповнити їх водою.
8.	пункт 5.20	(ДБН В.1.1-7-2002)	Не обладнано двері виходів з приміщень відділень п'ятиповерхової будівлі, пологового відділення, стоматполіклініки, інфекційного відділення безпосередньо на сходові клітки, у вестибюль (фойє) пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах.
9.	підпункт 3.11 пункт 3 розділ V	(НАПБ А. 01.001-2015)	<u>Склад зберігання паливно-мастильних матеріалів.</u> Не укомплектовано наявний пожежний щит на території складу первинними засобами пожегогасіння згідно норм належності: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., лом — 2 шт., сокири — 2 шт.
10.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожегогасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення складу.
11.	частина 4 підпункт 9.2 пункт 9 розділ VI	(НАПБ А.01.001-2015)	Наземні резервуари не пофарбовано білою (сріблястою) фарбою для запобігання дії сонячного проміння
12.	підпункт 2.3 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015; ДБН В.1.1-7-2002)	<i>Котельня.</i> Не виконано заміну дерев'яного дверного полотнища в електрощитову на

	п.4.30		сертифіковані протипожежні двері.
13.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Приміщення котельні не обладнано системами протипожежного захисту.
14.	підпункт 3.11 пункт 3 розділ V	(НАПБ А. 01.001-2015)	Не укомплектовано наявний пожежний щит на території котельні первинними засобами пожежогашіння згідно норм належності: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., лом — 2 шт., сокири — 2 шт.
15.	підпункт 1.17 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не влаштовано наявні електророзетки в приміщеннях котельні на негорючій основі
16.	підпункт 1.6 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не виконано з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів, кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових) в приміщеннях котельні
17.	підпункт 1.1 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Продуктовий склад Не виконано ремонт систем протипожежного захисту в приміщенні складу
18.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожежегашіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення складу.
19.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Лікувальний корпус (п'ятиповерхівка) Реанімація (поверх-5) Не забезпечено первинними засобами пожежегашіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності.
20.	підпункт 1.6 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не виконано з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів, кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових) в горючому приміщенні
21.	підпункт 2.12 пункт 2 розділ III	(НАПБ А. 01.001-2015)	Виходи на горище з приміщення корпусу не утримуються зачиненим. На дверях не вказано місце зберігання ключів.
22.	підпункт 2.3 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015; ДБН В.1.1-7-2002 п.4.30).	Хірургічне відділення (поверх-4) Не виконано заміну дерев'яного дверного полотнища в електрощитову на сертифіковані протипожежні двері.
23.	частина 3 підпункт 2.2 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Пожежний крани на сходовій клітині та у відділенні не укомплектовано рукавом та стволом.
24.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожежегашіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення відділення.
25.	підпункт 1.17 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не влаштовано наявні електророзетки в приміщеннях відділення на негорючій основі
26.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Терапія (поверх-3) Не забезпечено первинними засобами пожежегашіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення відділення.
27.	підпункт 1.18 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Неврологічне відділення (поверх-3) Не вмонтовано в плафони закритого виконання відкриті електросвітільники в приміщеннях сестри господарки та в побутовому приміщенні
28.	підпункт 3.10 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Наявні вогнегасники в приміщеннях відділення не розміщено шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника
29.	пункт 7 розділ II	(НАПБ А.01.001-2015)	Біля телефону не вивішано табличку із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів
30.	частина 3 підпункт 2.2 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Дитяче відділення (поверх-2) Пожежний кран на сходовій клітині евакуаційного виходу відділення не обладнано з'єднувальною гайкою, укомплектувати рукавом та стволом.
31.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожежегашіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення відділення.
32.	підпункт 2.23 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	(поверх-1) Не знято горюче оздоблення стін шляхів евакуації (коридорів) корпусу.

33.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення першого поверху.
34.	підпункт 1.7 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не закрито кришками з негорючого матеріалу розподільчі коробки електропроводів в коридорі
35.	підпункт 1.17 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не влаштовано наявну електророзетку в кабінету прийомного відділення на негорючій основі
36.	підпункт 1.1 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Майстерня</u> Електрощит в приміщенні майстерні не обладнано в металевий ящик.
37.	підпункт 1.7 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не закрито кришками з негорючого матеріалу розподільчі коробки електропроводів в приміщеннях майстерні.
38.	підпункт 1.6 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	З'єднання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
39.	підпункт 2.3 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Гаражі</u> Не виконано протипожежну стіну між приміщеннями гаражів та добудовою приватних гаражів.
40.	підпункт 1.21 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Будівлю гаражів не обладнано засобами захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
41.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення гаражів.
42.	підпункт 1.17 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не влаштовано наявні електророзетки в приміщеннях гаражів на негорючій основі
43.	підпункт 1.1 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Харчоблок</u> Не виконано ремонт систем протипожежного захисту в приміщенні харчоблоку.
44.	підпункт 1.16 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Наявний електрощит не оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту
45.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено приміщення харчоблоку первинними засобами пожегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності
46.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Інфекційне відділення</u> Не обладнано системами протипожежного захисту приміщення інфекційного відділення.
47.	підпункт 1.17 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не влаштовано наявні електророзетки в приміщеннях відділення на негорючій основі
48.	підпункт 2.23 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Пологове відділення</u> Не виконано демонтаж горючого оздоблення стелі сходової клітини та фойє 1-го поверху (вагонка пластика, МДФ)
49.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не обладнано приміщення відділення системами протипожежного захисту.
50.	підпункт 2.3 пункт 2 розділ III п.4.30	(НАПБ А.01.001-2015; ДБН В.1.1-7-2002).	Не виконано заміну дерев'яного дверного полотнища в електрощитову на сертифіковані протипожежні двері.
51.	підпункт 1.17 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не влаштовано наявні електророзетки в приміщеннях відділення на негорючій основі
52.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Аптека ЦРЛ</u> Не обладнано системами протипожежного захисту приміщення аптеки.
53.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення аптеки.
54.	підпункт 2.26 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Зубопротезне відділення</u> Не обладнано запасний евакуаційний вихід із коридору 2-го поверху.
55.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не обладнано системами протипожежного захисту приміщення відділення.

		2015)	
56.	п. 5.21	(ДБН В.1.1-7-2002).	Отвір на горіще із коридору другого поверху будівлі не обладнано стаціонарними вертикальними металевими сходами.
57.	підпункт 1.1 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Поліклініка</u> Не виконано ремонт систем протипожежного захисту в приміщеннях відділення.
58.	підпункт 2.23 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	Не знято гориме оздоблення (пластикову вагонку) стін відділення швидкої допомоги.
59.	частина 3 підпункт 2.2 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Пожежні крани в відділенні не обладнано з'єднувальними гайками, не укомплектовано стволами та рукавами.
60.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожежегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення поліклініки.
61.	підпункт 2.5 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	Не оброблено вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горіщного приміщення будівлі поліклініки.
62.	підпункт 1.21 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	Не обладнано будівлю поліклініки засобами захисту від первинних попадань блискавки і вторинних її проявів.
63.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не дообладнано системами протипожежного захисту приміщення поліклініки.
64.	підпункт 1.1 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Сателітне відділення-амбулаторного гемодіалізу</u> Не виконано ремонт систем протипожежного захисту в приміщеннях відділення.
65.	підпункт 2.16 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	Не виконано демонтаж глухих ґрат на вікнах сателітного відділення.
66.	підпункт 10 пункт 2.2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не здійснюється обслуговування і перевірка не рідше одного разу на шість місяців кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
67.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Брашлавське терапевтичне відділення</u> Не забезпечено первинними засобами пожежегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення відділення.
68.	підпункт 1.18 пункт 1 розділ IV	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Ситковецьке терапевтичне відділення</u> Не вмонтовано в плафони закритого виконання відкриті електросвітильники в приміщенні котельні
69.	підпункт 3.11 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не укомплектовано наявний пожежний щит на території котельні первинними засобами пожежегасіння згідно норм належності: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., лом — 2 шт., сокири — 2 шт.
70.	підпункти 2.23; 2.24 пункт 2 розділ III	(НАПБ А.01.001-2015)	<u>Загальні заходи</u> Допускається захаращення та звільнити запасний евакуаційний вихід із 1-го поверху 5-ти поверхової будівлі (стоматологічний кабінет) та захаращено прохід
71.	підпункт 3.11 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не укомплектовано наявні пожежні пости, які розташовані на території лікарні первинними засобами пожежегасіння згідно норм належності: вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 × 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., лом — 2 шт., сокири — 2 шт.
72.	підпункт 3.12 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	На пожежних щитах не нанесено літерні написи «ПЩ» із зазначенням порядкових номерів та таблички із номерами виклику пожежної охорони.
73.	підпункт 3.2 пункт 3 розділ VI	(НАПБ А.01.001-2015)	Для хворих, які не здатні самостійно пересуватись, не забезпечено ношами з розрахунку: одні ноші на 5 хворих та пристроями фільтрувальними для саморяткування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.
74.	пункт 12 розділ II	(НАПБ А.01.001-2015)	Не організовано роботу добровільної пожежної дружини в ЦРЛ
75.	ст. 57.	Кодексу цивільного захисту України	<u>Орендарі</u> Не наадано до Немирівського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на початок роботи об'єктів, які орендуються в ЦРЛ.

76.	пункт 16 розділ II	(НАПБ А. 01.001-2015)	Посадовими особами орендуємих об'єктів не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
77.	пункт 4 розділ II	(НАПБ А. 01.001-2015)	Не розроблено і не вивішено на видних місцях інструкції про заходи пожежної безпеки
78.	стаття 57	Кодексу цивільного захисту України	Медичний центр Святителя Луки Не надано до Немирівського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на початок роботи центру
79.	підпункт 1.2 пункт 1 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Приміщення центру не обладнати системами протипожежного захисту.
80.	підпункт 3.9 пункт 3 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Не забезпечено первинними засобами пожегасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності приміщення центру.
81.	частина 3 підпункт 2.2 пункт 2 розділ V	(НАПБ А.01.001-2015)	Пожежний кран в коридорі центру не обладнано з'єднувальною гайкою, укомплектувати рукавом та стволом.
82.	пункт 16 розділ II	(НАПБ А. 01.001-2015)	Посадовими особами центру не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
83.	пункт 7 розділ II	(НАПБ А. 01.001-2015)	Біля телефонів не вивішено таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів
84.	пункт 8 розділ II	(НАПБ А. 01.001-2015)	Усі приміщення центру не забезпечено відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
85.	стаття 20 пункти 10, 11	(Кодексу ЦЗУ, Постанови КМУ №819 від 23.10.2013 року)	Не проведено функціональне навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
86.	пункт 4.10.1	ПТБ	Не забезпечено персонал закладу відповідними засобами захисту органів дихання.
87.	пункт 13	ПКМУ від 26.06.13 р. №444	В центрі не створено інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту
88.	п. 4.5.5	ПТБ	Не розроблено та не вивішено на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
89.	пункт 4.6.3. п. 4.3	Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту над підприємствах, організаціях, установах та небезпечних територіях, зареєстровані в Міністерстві Юстиції України "3" вересня 2007 року за №1006/14273; Стаття 8 Закону України «Про Цивільну оборону України» ДБН А.3.1-9-2000 «Прийняття експлуатацію закінчених будівництвом споруд цивільної оборони та їх утримання»	Техногенна безпека У процесі утримання захисної споруди у мирний час призначити відповідальних осіб для забезпечення: в - ведення відповідної документації; в - контроль за правильним утриманням приміщень, збереженням захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання захисної споруди; в - обслуговування, та ремонт захисної споруди; в - дотримання протипожежних вимог; в - підтримка захисної споруди у постійній готовності до приймання осіб, що укриваються; в - розробка функціональних обов'язків для персоналу з обслуговування захисної споруди; в - комплексні перевірки, спеціальні та планові огляди захисної споруди.
90.	пункт 4.6.8.	ПТБ	Біля вхідних дверей не вивішено табличку розміром 60 x 50 см із зазначенням місць зберігання ключів, відповідальної особи, її місця проживання і телефону, а також номера споруди. Замки від дверей та інших приміщень мають бути у двох екземплярах. Один екземпляр ключів повинен зберігатися (в опечатаному вигляді) у чергового або іншої посадової особи, місце проживання якої і телефон також зазначаються на вхідній табличці, другий – у відповідальної особи.

91.	п. 3.1.1.	ПТБ	На підприємстві не поновлено куточок цивільного захисту
92.	ст. 20 п. 10, п. 11	(Кодексу ЦЗУ, Постанови КМУ № 819 від 23.10.2013 року)	Не проведено навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
93.	пункт 3.1.	ПТБ	Не організовано (провести) навчання персоналу діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій.
94.	пункт 4.5.1.	ПТБ	З усіма найманими працівниками (далі – персоналом) при прийнятті на роботу і за місцем роботи, для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків провести навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки не зроблено відповідні записи
95.	пункт 4.5.5.	ПТБ	Не розроблено та не вивішено на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
96.	пункт 4.10.1.	ПТБ	Не забезпечено персонал відповідними засобами захисту органів дихання.
97.	пункт 4.3.1. Розділи 6, 7, 8, 9	ПТБ Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, яка затверджена наказом МНС від 16.12.2002 року № 330 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 04.03.2003 року № 179/7500)	Не приведено у відповідність до вимог зберігання і утримання індивідуальних засобів захисту.
98.	пункт 4.3.10.	ПТБ	Не організовано перевірку придатності виданих для використання засобів захисту органів дихання відповідно до рекомендацій виробника особами, на яких відповідним наказом покладається цей обов'язок. Результати перевірок оформити відповідним актом.
99.	пункт 4.3.6.	ПТБ	Засоби захисту органів дихання не забезпечено спеціальною биркою розміром 3×5 см з вказівкою номера протигазу (або виду засобу індивідуального захисту), прізвища, ім'я та по батькові користувача.
100.	пункт 4.6.1. пункт 4.1	ПТБ; ДБН А.3.1-9-2000	Не забезпечено постійну готовність захисної споруди до укриття переховуваних.
101.	-	(ДБН А.3.1-9-2000 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання»)	Не проведено ремонт захисної споруди.
102.	стаття 53; пункт 16	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 733	Не встановлено в закладі об'єктову систему оповіщення.
103.	пункти 27-29,36; пункт 4.4.8	ПКМУ № 733; ПТБ	Не розроблено порядок (схему) оперативного оповіщення органів управління та персоналу під час надзвичайних ситуацій.
104.	стаття 130	КЦЗУ № 5403-VI	Не розроблено та не затверджено план реагування на надзвичайні ситуації.


ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Немирівського району майор служби ЦЗ



Нікіфоренко В.Ю.


Державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Немирівського району капітан служби ЦЗ



Войчук С.В.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Інженер з охорони праці



Біліснко О.В.

Примірник цього акта перевірки отримано « 18 » травня 2018 р.:

Головний лікар

Ткачук П.В.

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	<u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	<u>Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	<u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	<u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	<u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	<u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	<u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання,</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308

		<u>ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u>		
2.9	ПКМУ N 443	<u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	<u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	<u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	<u>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</u>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	<u>Типові норми належності вогнегасників</u>	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	<u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u>	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u>	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500

3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	<u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u>	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Наказ МВС України	Від 15 січня 2018 р. №25, зареєстрований у Мін'юсті України 23 лютого 2018 р. за №225/31677