



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області  
22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Сосонське шосе. 24  
тел. (04347) 2-18-66, факс (04347) 2-14-79

/Акт  
№ 4800/0002018

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Торгівельний комплекс фізичної особи-підприємця Гребенюк Марії Василівни

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, Вінницька область, смт. Літин, вул. Некрасова, 38  
ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Вінницька область, смт. Літин, вул. Некрасова, 38, телефон моб. (067) 91-94-663

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення торговельного комплексу ФОП Гребенюк М.В., розташовано за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Богдана Хмельницького, 4-а.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки		Тип здійснюваної перевірки	
Наказ від <u>06.09.2018</u> № <u>4800</u> , виданий Головним управлінням ДСНС України у Вінницькій області	<input checked="" type="checkbox"/> планова;		
Посвідчення на перевірку від <u>06.09.2018</u> № <u>4800</u>	<input type="checkbox"/> позапланова		

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
<u>06</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>	<u>09</u>	<u>00</u>	<u>06</u>	<u>09</u>	<u>2018</u>	<u>15</u>	<u>40</u>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний фахівець Літинського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області капітан служби цивільного захисту Кружільний Роман Миколайович  
(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /

Фізична особа-підприємець Гребенюк Марія Василівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

	системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	-		<a href="#">пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</a>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>				
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+		<a href="#">пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</a>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+		<a href="#">пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</a>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>				
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		<a href="#">пункт 21 розділу II ППБУ</a>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</a>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</a>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</a>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</a>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,</a>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,</a>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,</a>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,</a>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ,</a>

14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.</a>
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>					
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		+		<a href="#">пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</a>
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+		<a href="#">пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</a>
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+		<a href="#">пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956</a>
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+		<a href="#">пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, пункт 4.9.5 ПТБ</a>
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+		<a href="#">пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</a>
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 4.3,4.6 ПТБ</a>
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+		<a href="#">пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</a>
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+		<a href="#">пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</a>
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+		<a href="#">пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</a>
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+		<a href="#">пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</a>
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+		<a href="#">пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</a>
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+		<a href="#">пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</a>
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+		<a href="#">пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</a>
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо		+		<a href="#">стаття 32, пункти 15, 16</a>

створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту				частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, стаття 53 КЦЗУ
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

#### ОПИС

#### виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.			
2.	розділ 5, глава 1, пункт 1.4.	Правила пожежної безпеки в Україні», затверджено наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року, зареєстровано в міністерстві юстиції України від 05.03.2015 року за №252/26697» (далі – НАПБ А.01.001-2015).	тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних системи не виведено на пультах спостереження.
	розділ 5, п. 5.8.	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».	
3.	розділ 5, глава 1, пункт 1.4.	(НАПБ А.01.001-2015)	не заключено договір на технічне обслуговування системи протипожежного захисту
4.	розділ 4 глава 1 п 1.21	(НАПБ А.01.001-2015)	будівлю не обладнано пристроями блискавкозахисту.
5.	розділ 2, пункт 7	(НАПБ А.01.001-2015)	в усіх приміщеннях не розроблено та не вивішено табличку, в якій не вказано номер телефону виклику пожежно-рятувального підрозділу.
6.	розділ 2, пункт 7	(НАПБ А.01.001-2015)	приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
7.	розділ 3, глава 2 пункт 2.17.	(НАПБ А.01.001-2015)	будівлю не забезпечено адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасаді будівлі або іншому видному місці і освітлюваним у темний час доби.
8.	розділ 2, пункт 3	(НАПБ А.01.001-2015)	наказом або інструкцією не встановлено протипожежний режим, який повинен містити:

			<p>утримання шляхів евакуації; застосування відкритого вогню; використання побутових електронагрівальних приладів; проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; проїзду та стоянки транспортних засобів; прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень; відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи закладів та установ; проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання; скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні; дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників навчально- виховного процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, вимкнення електроустановок, ліфтів, застосування засобів пожежогасіння тощо.</p>
9.	розділ 2, п.11	(НАПБ А.01.001-2015)	не забезпечено дотримання працівниками встановленого протипожежного режиму.
10.	розділ 3, глава 2 пункт 2.15.	(НАПБ А.01.001-2015)	стаціонарні зовнішні пожежні сходи не пофарбовано у відповідний колір
11.	розділ 3, глава, 2, п. 2.37	(НАПБ А.01.001-2015)	допускається експлуатація приміщення туалету під сходовою клітиною
12.	розділ 3, глава, 2, п. 2.37	(НАПБ А.01.001-2015)	допускається експлуатація електрощитової під сходовою клітиною.
13.	п. 4.10.1.	(ПКМУ № 444 від 26.06.2013 Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях)	не забезпечено персонал відповідними засобами захисту органів дихання (протигазами) згідно ПКМУ від 19.08.2002 № 1200 Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту.
14.	пункт 10,	ПКМУ № 11	не призначено посадову особу з питань цивільного захисту.
15.	стаття 20	«Кодекс цивільного захисту України» (далі – КЦЗУ) № 5403-VI; «Постанова Кабінету Міністрів України» (далі – ПКМУ) № 444 від відвимог. 26.06.2013 року; ПКМУ №819 від 23.10.2013 р.)	відповідальною особою за цивільний захист не пройдено функціональне навчання у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених
16.	п. 4.5.1.	(ПТБ)	не розроблено відповідно до встановлених





		<a href="#">цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</a>		
2.7	ПКМУ № 763	<a href="#">Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та об'єктовому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі</a>	Постанова КМ України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	<a href="#">Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</a>	Постанова КМ України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ N 443	<a href="#">Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	<a href="#">Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	<a href="#">Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ № 138	<a href="#">Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту</a>	Постанова КМ України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ N 11	<a href="#">Положення про єдину державну систему цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	<a href="#">Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	<a href="#">Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	<a href="#">Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N841
2.17	ПКМУ № 819	<a href="#">Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців діяльності яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту</a>	Постанова КМ України	від 23 жовтня 2013 р. №819
2.18	ПКМУ № 733	<a href="#">Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту</a>	Постанова КМ України	від 27 вересня 2017 р. №733
2.19	ПКМУ № 440	<a href="#">Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</a>	Постанова КМ України	від 05 червня 2013 р. №440
2.20	ПКМУ № 80	<a href="#">Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</a>	Постанова КМ України	від 14 лютого 2018 р. №80
2.21	ПКМУ №387	<a href="#">«Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей»;</a>	Постанова КМ України	від від 24.05.2017 року № 387
2.22	ПКМУ № 246	<a href="#">Про затвердження критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій</a>	Постанова КМ України	від 4 квітня 2018 р. №246
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	ППБУ	<a href="#">Правила пожежної безпеки в Україні</a>	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<a href="#">Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</a>	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01



				лютого 2002 р. за N 95/6383
3.3	ПТБ	<a href="#">Правила техногенної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</a>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.4	Методика прогнозування ХНО	<a href="#">Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</a>	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.5	Методика спостережень	<a href="#">Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</a>	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	<a href="#">Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</a>	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<a href="#">Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</a>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	<a href="#">Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</a>	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	<a href="#">План реагування на радіаційні аварії</a>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.10	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.11	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	<a href="#">Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</a>	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13.11.2014 № 312
3.14	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів.	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів.	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253
3.16.	Правила експлуатації вогнегасників	<a href="#">Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників</a>	Наказ МВС	від 15.01.2018 року №25 Зареєстровано Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
3.17.	наказ Міністерства економічного розвитку і торгів України Державної регуляторної служби України	<a href="#">«Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання»</a>	наказ Міністерства економічного розвитку і торгів України Державної регуляторної служби України	від 07.08.2017 року № 1170/81
3.18.	наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій	<a href="#">«Про затвердження Методичних рекомендацій з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок»</a>	наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій	від 11.01.2018 року №13
3.19.	Наказ Міністерства палива та енергетики України	<a href="#">«Про затвердження правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів»</a>	Наказ Міністерства палива та енергетики України	від 24 грудня 2008 року N 658
3.20.	спільний наказ Державної регуляторної служби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій	<a href="#">«Про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій Плану комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік та Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2018 рік».</a>	спільний наказ Державної регуляторної служби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій	від 22.03.2018 року № 3016/0/20-18 / в 29.03.2018 № 01-4348/263