



**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Начальником відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 1-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області підполковником служби цивільного захисту Оксентюком Віктором Миколайовичем та старшим інспектором відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 1-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області старшим лейтенантом служби цивільного захисту Тихонюком Віктором Володимировичем

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець уповноваженою особою по дорученню ФОП Баляш Оксаною Михайлівною.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 12.12.2016р. по 30.12.2016р. Акт перевірки від 30.12.2016р. № 1334 Розпорядчий документ від 30.12.2016р. № 815 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам			✓		пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з</b>						
				✓		пункт 9 розділу II ППБУ

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	визначеними показниками щодо пожежної небезпеки					
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			✓		пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			✓		пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмил від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	✓				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	✓				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			✓		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	✓				розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7 : 2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7 : 2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7 : 2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7 : 2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-ратувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7 : 2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7 : 2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного			✓		пункт 5 частини першої статті

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням					20, стаття 26 КЦЗУ. пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної безпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		Правил охорони життя людей на водних об'єктах України

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V п.1.2	НАПБ А.01.001-2014;	Відсутні підтвердження (акти приймання), щодо прийняття в експлуатацію системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в котельні, системи пожежної сигналізації, автоматичної системи пожежогасіння та системи оповіщення про пожежу в цокольному поверсі.
2.	Розділ III	НАПБ	Відсутні підтверджуючі матеріали щодо застосування на

	п. 2 п.п. 2.37;	А.01.001- 2014;	шляхах евакуації у дверях та перегородках торгового центру загартованого або армованого скла, яке не дає скалок при руйнуванні.
3.	Розділ III п.2 п.п.2.23; п.9.3.1 таблиця 2	НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.2-9- 2009	Не розділено протипожежною стіною 1-го типу площу 1-го поверху на протипожежні відсіки площею не більше 12000 м <sup>2</sup> , в наявності 14515 м <sup>2</sup> .
4.	Розділ III п.2 п.п.2.23; п.9.3.1 таблиця 2; п.6.45 таблиця 7	НАПБ А.01.001- 2014;  ДБН В.2.2-9- 2009;  ДБН В.2.3- 15:2007	Не розділено протипожежною стіною 1-го типу площу цокольного поверху на протипожежні відсіки площею не більше 3000м <sup>2</sup> , в наявності 13946м <sup>2</sup> .
5.	Розділ V п.2 п.п.2.1. 1); п.6.2.1	НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.5- 74:2013	Не забезпечено торговий центр зовнішнім протипожежним водопостачанням від 2-х пожежних гідрантів на водопровідній мережі, чим не виконано проектні рішення раніш чинного п. 2.11 СНиП 2.04.02-84, заміненого ДБН В.2.5-74:2013.
6.	Розділ III п.2 п.п. 2.7	НАПБ А.01.001-2014	Не призначено посадову особу відповідальну за утримання вогнезахисного покриву.
7.	Розділ III п.2 п.п. 2.8	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено комісією господарчого органу перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої не складений акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).
8.	Розділ III п.2 п.п.2.6, 2.8	НАПБ А.01.001-2014	Відсутні підтвердження (акти прийняття виконаних робіт) щодо проведеного відновлення вогнезахисного покриву металевих елементів на 1-му поверсі.
9.	Розділ VI п.4 п.п.4.7	НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечені торгові приміщення пристроями фільтрувальними для саморятуння під час пожежі для обслуговувального персоналу.
10.	Розділ V п.1 п.п.1.2; розділ 10	НАПБ А.01.001- 2014; ДБН В.2.5- 56:2014	Не забезпечено видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння з цокольного поверху.
11.	Розділ III п.2 п.п.2.3;  п.9.3.6;	НАПБ А.01.001-2014  ДБН В.2.2-9- 2009	Не відокремлено огорожувальними конструкціями приміщення для приймання, зберігання та готування товарів для продажу (далі - складські приміщення) від приміщень цокольного поверху протипожежною перешкодою з межею вогнестійкості встановленої до протипожежних перегородок 1-го типу з мінімальною межею вогнестійкості.

12.	Розділ III п.2 п.п.2.4	НАПБ А.01.001-2014	Не відповідає клас вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будівлі через огорожувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості та через протипожежні перешкоди в електрощитовій, складських приміщеннях.
13.	Розділ III п.2. п.п.2.3; п. 6.3.9	НАПБ А.01.001-2014  ДБН В.2.2- 23:2009	Не встановлені двополотні протипожежні двері 2-го типу в складських приміщеннях цокольного поверху. При цьому ширина їх повинна становити не менше 1,3 м і ширина не менше 2,3 м, а ширина одного з полотен повинна бути не менше 0,8 м.
14.	Розділ III п.2. п.п.2.9	НАПБ А.01.001-2014	Не визначені категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки для складських приміщень у відповідності до "Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони за "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", керівниками (технологами) об'єкту, проектувальними організаціями, або спеціалізованими науково-дослідними закладами.
15.	Розділ V п.2 п.п.2.2 9)	НАПБ А.01.001-2014	Не проводиться технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кран-комплектів, шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
16.	Розділ V п.1 п.п.1.1	НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечено роботу системи автоматичного пожежогасіння та пожежних кран комплекти торгівельного центру у автоматичному режимі
17.	пункти 2, 4, 5 стаття 57	КЦЗУ №5403- VI	Не забезпечено наявність декларації (у орендарів) відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
18.	Розділ II п.3	НАПБ А.01-001-2014	Не встановлений відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим на об'єкті який включає: порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок застосування відкритого вогню; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; порядок відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи

			оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
19.	частина перша ст. 130; п.28	КУ №5403-VI; ПКМУ № 11	Не розроблена інструкція реагування на надзвичайні ситуації.
20.	п. 4.5.5	ПТБ	Не розроблені та не вивішені на видному місці відповідні інструкції щодо порядку дій персоналу у разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
21.	пункт 8 частини першої статті 20; додаток № 1; п.14	КЦЗУ; ПКМУ № 819 НАПБ Б.07.033-2013	Не пройшли функціональне навчання посадові особи діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
22.	п.2 частини першої ст.20; п. 4.3.1	КЦЗУ; ПТБ	Не забезпечений персонал засобами захисту органів дихання.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	✓				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7. стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7. абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р.



**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної  
перевірки та складеного акта перевірки**


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Начальник ВОЗ НС та ЗЦЗ 1-ї ДПРЧ  
1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області  
підполковник служби цивільного захисту



Оксентюк Віктор Миколайович


Старший інспектор ВОЗ НС та ЗЦЗ 1-ї ДПРЧ  
1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області  
старший лейтенант служби цивільного захисту



Тихонюк Віктор Володимирович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

ФОП



Баляш Оксана Михайлівна

Примірник цього акта перевірки отримано « 27 » квітня 2018 року

ФОП



Баляш Оксана Михайлівна

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**  
**нормативно-правових актів та нормативних документів,**  
**відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 - ВР
2	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова КМ України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова КМ України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова КМ України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова КМ України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова КМ України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова КМ України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова КМ України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова КМ України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова КМ України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова КМ України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу	Постанова КМ	від 23 жовтня 2013 р. № 819

		та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	України	
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова КМ України	від 05 червня 2013 р. № 440
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова КМ України	від 27 вересня 2017 р. № 733
3	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. у Мін'юсті 05.03.2015 за № 252/26697
3.2	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15.08.2007 № 557, зареєстр. у Мін'юсті 03.09.2007 за № 1006/14273
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434
3.4	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Наказ МОН України	від 15.08.2016 № 974, зареєстр. у Мін'юсті 08.09.2016 за № 1229/29359
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстр. у Мін'юсті 10.04.2001 за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у Мін'юсті 04.03.2003 за № 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання ЗС	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. у Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 № 771, зареєстр. у Мін'юсті 22.11.2013 за № 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. у Мін'юсті 10.06.2004 за № 720/9319
3.11	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінагрополітики	від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. у Мін'юсті 05.04.2007 за № 313/13580
3.12	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.13	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253
3.14	НАПБ В.01.059-2009/980	Правила пожежної безпеки для культових споруд	Наказ МНС України	від 18.05.2009 № 339 зареєстр. у Мін'юсті 11.06.2009 за № 506/16522
3.15	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 № 287
3.16	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 № 274
3.17	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13 листопада 2014 № 312
3.18	ДБН В.2.5-23:2010	Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків та споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення	Наказ Мінрегіону України	від 15 лютого 2010 № 64
3.19	ДБН А.3.1-9-2000	Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання	Наказ Держбуду України	від 13 жовтня 2000 № 229
3.20	Методичні рекомендації	Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок	Наказ ДСНС України	від 11.01.2018 № 13
3.21	Правила експлуатації та	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15.01.2018 № 25 Зареєстровано в Міністерстві

	типові норми належності вогнегасників			юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
--	---------------------------------------	--	--	---