



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
23500 м. Шаргород вул. Руданського, 2, тел.: (04344) 2-11-74, 2-21-87

Акт
№ 07762908172

заставлений на результатами проведення позапланової перевірки щодо
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

СЗШ І ступенів с. Андріївка, вул. Центральна, 26А

(місце знаходження/місце заходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або фізичної)

(ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи: 26228841

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Шаргородський район с. Андріївка, вул. Центральна, 26А

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлю та приміщення СЗШ І ступенів с. Андріївка, вул. Центральна, 26А

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Вказівка від 23.04.2018 року № 106, виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області	планова; + позапланова
Посвідчення на перевірку від 14.05.2018 року № 145	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
14	05	2018	9	00	25	05	2018	18	00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

осадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Шаргородський районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області в особі інспектора груп організації запобігання ЕС та ЗДЗ ДПРЧ-34 м. Шаргород ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області старшого лейтенанта служби цивільного захисту Пишняка Валіма Михайловича

(назва органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

осадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця:

директор Андріївської СЗШ І ступенів Лаблюк Зінаїда Михайлівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова не було взагалі + було у період з 10.05.2017 року Актом перевірки від 26.05.2017 року N 97 Розпорядчий документ від 26.05.2017 року N 4, виконаний _____, не виконаний +	Позапланова не було взагалі + була у період з 13.11.2017 року по 17.11.2017 року Актом перевірки від 17.11.2017 року N 378 Розпорядчий документ від 17.11.2017 року N 290 виконаний _____, не виконаний +
---	---

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так Ні НВ III			Нормативне обґрунтування
		Так	Ні	НВ	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки					
1.	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки				
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+			пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожегам		+		пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпечності	+			пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+		пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання				
9.1	Електроустановки (можливість їх запуску, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+		пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ

5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку				
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння				
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+		пункт 7 розділу 1, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПЗ В.01.057-2006.200
14.1	Нові будівництва, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		розділ VII ППБУ
14.2	Нові будівництва, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів

14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів

14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів

14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів

14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів

14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів

14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006

пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 9, пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної

Проведено обов'язковий структурований цивільної відповідальності суб'єктів стандартизація.		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПРКУ N 1788, пункт 4.9.5 ППЗ
5. Розроблено планів локалізації та зменшення наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 1 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11.89 N 2245
6. Забезпечено працездатність об'єктів, які мають колективного та індивідуального характеру	+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПРКУ N 1200, пункти 4.3.4.2 ППЗ
7. Розміщено інформацію про причини виникнення та відповідну поведінку населення, з метою уникнення аварій	+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення аварійних заходів	+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частини 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктні формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готівність таких формувань, з метою призначенням	+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПРКУ N 287
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики просвітучення
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, з тому числа працівників техногенної безпеки	+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПРКУ N 443, ПРКУ N 444
12. Проведено об'єктні тренування з питань цивільного захисту	+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5.4 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях ПРКУ N 4
13. Забезпечення аварійно-рятувальних обслуговування суб'єктів стандартизація	+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання умов експлуатації щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	+	стаття 32, пункти 13 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МВС N 653, пункт 24 ПРКУ N 253
15. Створено об'єктний центрально-диспетчерський резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та системи оповіщення та забезпечено їх працездатність	+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання умов експлуатації	+	пункт 1.1 Порядку

Пов'язані із помилками, використанням у державному мовленні:

- "Так" - так, виконано, дотримано, надано, присутній.
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не надано, не присутній.
- "НВ" - не відповідає від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється.
- "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень.

Детальний опис виявленого порушення

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	п. 3.6 глава 3 розділ V,	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення школи не забезпечено нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння - сертифікованими вогнетривкими.
2.	п. 8. розділ II	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення школи не забезпечено в повній мірі знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.
3.	п.2.5 глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2015	Дерев'яні елементи горючих покриттів не оброблено засобами вогнетривкості.
4.	п.1.2 глава 1, розділ V.	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення не обладнано системою протипожежного захисту.
5.	п.1.20 глава 1, розділ IV.	НАПБ А.01.001-2015	Не проведено перевірку заміру опору ізоляції, та спрацювання приладів захисту електричних мереж, електроустановок від короткого замикання.
6.	п.1.21 глава 1, розділ IV.	НАПБ А.01.001-2015	Будівля не обладнана пристроями захисту від прямого попадання блискавки та вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будинків і споруд».
7.	п. 2.22 глава 2 розділ III.	НАПБ А.01.001-2015	На фасаді будинку відсутній адресний вказівник.
8.	п. 2.12 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2015	Двері горнища не замкнені.
9.	п. 3. 11 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2015	На території школи відсутній пожежний шит.
10.	п.5. розділ II	НАПБ А.01.001-2015	Не розроблено план евакуації людей на випадок пожежі.
11.	п. 15. розділ II	НАПБ А.01.001-2015	Не розроблено журнал інструкцій з питань пожежної безпеки.
12.	п. 4. розділ II	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення не забезпечено відповідними інструкціями з питань пожежної безпеки.
13.	п.1.6 глава 1, розділ IV.	НАПБ А.01.001-2015	В приміщеннях школи з'єднання електропроводів виконано в скрутку, а не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискання.
14.	п.1.8 глава 1 розділ IV.	НАПБ А.01.001-2015	В приміщеннях школи експлуатується тимчасова електрична мережа.
15.	п. 2.37 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2015	Приміщення будинку захищені, та неочищені від горючих матеріалів.
16.	п.16. розділ II	НАПБ А.01.001-2015	Посадова особа не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
17.	пункт 4.5.5.	Правила технічної безпеки у сфері цивільної захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на підприємствах державних, які зареєстровані в Міністерстві внутрішніх справ України, "1" вересня 2007 року за № 1006/14273" надані ПТС	Не розроблено та не вивішено на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог технічної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
18.	стаття 40 пункт 13	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 444	В приміщенні загального користування не встановлено інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.

19	п. 4.5.1	ПТБ	Не розроблено журналі реєстрації інструктажів з питань технічної безпеки
20	стаття 20 пункт 4.3	КЦЗУ № 5403-77 («Кодекс цивільного захисту України») ПТБ ПКМУ № 1200	Персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту.
21		ПКМУ від 23 жовтня 2013 р. № 879	Не приведено функціональне навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.

ІНТРА-ІНКА

контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				✓	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаці третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стали підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з них вручається керівнику (адреснику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


Підписи осіб, які брали участь у перевірці

інспектор групи ОЗНС та ЗЦЗ
ДПРЧ-34 м. Шаргород ДПРЗ-2
У ДСНС України у Вінницькій області
т. лейтенант служби цивільного захисту


_____ (підпис)

V.M. Pishnyak
(прізвище, ім'я та по батькові)


посадові та/або повноважені особи суб'єкта господарювання, щодо особи, присутні під час здійснення заходів
Директор Андріївської СЗШ І ступенів


_____ (підпис)

Z.M. Lablyuk


Примірник цього акта перевірки отримано " 25 " 05 2013 року

Директор Андріївської СЗШ І ступенів


_____ (підпис)

Z.M. Lablyuk

начальник відділу освіти
Шаргородської РДА


_____ (підпис)

V.O. Kutnyk

Відмітка про відмову підписання/отримання (за необхідності підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання

№ к/в	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
ПЕРЕЛІК				
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки				
Закони України				
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЗЗЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кішечко	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. N 1043
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, віднесені до пожежонебезпечних об'єктів та об'єктів господарської діяльності, на яких може призвести до аварій економічного і екологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної захисту, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	Про затвердження переліку об'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які надаються постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ПКМУ N 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, ліквідації та функцій	Постанова Кабінету	від 09 жовтня 2013 р. N

1.2	ПКМУ N 138	формувань цивільного захисту	Міністрів України	787
2.13	ПКМУ N 11	Деякі питання використання засобів споруд цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. N 138
2.14	ПКМУ N 6	Подолання проєкту державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.15	ПКМУ N 729	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.16	ПКМУ N 841	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.17	ПКМУ N 819	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
2.17	ПКМУ N 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 23 жовтня 2013 р. N 819
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. N 301, зареєстрований у Мін'юсті України 4 травня 2017 р. за N 566/30434
3.4	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 23 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України

1.11	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Зовнішні мережі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Україна Держбуду України	затверджені 2016 р. № 11 710/9119 № 11.10.2016 № 187
1.12	НАПБ В.01.017-2006/000	Правила пожежної безпеки в підприємстві, який здійснює виробничу діяльність	Україна Міністерства внутрішніх справ	№ 95 від 08.08.2006 р. № 710/770, зареєстрований у Міністерстві України 05 квітня 2007 р. № 11/11080
1.13	Правила експлуатації та техніки безпеки мереж електроенергетики	Про затвердження Правил експлуатації та техніки безпеки мереж електроенергетики	Україна МОН України	№ 14.01.2018 року № 25 зареєстрований у Міністерстві України 21 лютого 2018 р. № 16/225/11077