



ДСНС України  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

Вінницьке міське управління

вул. С. Наливайка, 19, м. Вінниця, 21003, тел.: (0432) 56-27-80, факс: (0432) 56-27-80,  
[www.vn.dsns.gov.ua](http://www.vn.dsns.gov.ua) код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: [vmv@vn.mns.gov.ua](mailto:vmv@vn.mns.gov.ua)

АКТ

№ 368 від 25.05.2018 року

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,  
техногенної та пожежної безпеки

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І ступеня № 5 Вінницької міської  
ради», м. Вінниця, вул. Богдана Ступки, 18.

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого  
підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи –  
підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої  
релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття  
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  
відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□;

м. Вінниця, вул. Богдана Ступки, 18, тел.(0432) 66-46-18, e-mail:  
sch5@galaxy.vn.ua.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлю та приміщення комунального закладу  
«Загальноосвітня школа І ступеня № 5 Вінницької міської ради» вул. Богдана  
Ступки, 18, м. Вінниця.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного  
ризиків від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної  
безпеки \_\_\_\_\_

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 19.04.2018 № 102 виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області	<input type="checkbox"/> планова
Посвідчення на перевірку від 27.04.2018 № 308	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

## Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
17	05	2018	11	00	25	05	2018	16	30
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Інспектор відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 2-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенант служби цивільного захисту Бурячинська Марина Русланівна

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Фахівець з охорони праці КЗ «Загальноосвітня школа І ступеня № 5 ВМР»Лузихін Роман Анатолійович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 25.04.2017 р. по 27.04.2017 р. Акт перевірки від 27.04.2017 р. № 80 Розпорядчий документ від 27.04.2017 року № 73 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 13.11.2017 р. по 16.11.2017 р. Акт перевірки від 16.11.2017 р. № 597 Розпорядчий документ від 16.11.2017 року № 352 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК****питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2-8, 10 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	✓				пункт 12 розділу II НАПБ А.01.001-2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>				✓		пункт 9 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>		✓				пункт 11 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>				✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>		✓				пункти 15, 16, 20 розділу II НАПБ А.01.001-2014
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>		✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>			✓			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>			✓			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління, евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		✓			пункт 2.2 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>			✓			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V НАПБ А.01.001-2014, статті 61-63КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				✓		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				✓		розділ VII НАПБ А.01.001-2014
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II НАПБ А.01.001-2014
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7:2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7:2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7:2016
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1-7:2016

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	<b>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</b>			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	<b>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	<b>11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки</b>	✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	<b>12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту</b>	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, ПКМУ № 138
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 775
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V п.1 п.п.1.2; Розділ VI п.6	НАПБ А.01.001-2014; ППБ для НЗ та УСОУ	Не обладнано системою протипожежного захисту будівлю навчального закладу.
2.	Розділ III п.п.2.5	НАПБ А.01.001-2014	Не оброблені засобами вогнезахисту, які повинні забезпечувати I-шу групу вогнезахисної ефективності дерев'яні елементи горючих покриттів будівлі

			закладу.
3.	<i>Розділ IV п. 1 п.п. 1.21 Розділ V п. 10</i>	<i>НАПБ А.01.001-2014; ППБ для НЗ та УСОУ</i>	Не влаштовано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.538:2008 захист будівлі від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів.
4.	<i>Розділ III п.2 п.п.2.3, розділ IV п. 1 п.п. 1.24; Розділ VI п.6.4 Табл.3, п.6.31</i>	<i>НАПБ А.01.001 2014; ДБН В.1.1-7- 2016</i>	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах у приміщенні електрощитової (двері не протипожежні).
5.	<i>Розділ V п.2 п.п.2.2.част. 9; Розділ VI п.1</i>	<i>НАПБ А.01.001 2014; ППБ для НЗ та УСОУ</i>	Система внутрішнього протипожежного водопроводу знаходиться в несправному стані.
6.	<i>Стаття 20 пун. 2 част. 1; п. 4.3</i>	<i>КЦЗУ №5403- VI; ПТБ</i>	Персонал не забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання.
7.	<i>Розділ V п. 2 п.п.2.2.част. 6</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014</i>	Не пристосовані у повній мірі пожежні кран-комплекти для візуального огляду без їх розкривання.
8.	<i>Розділ V п.3 п.п.3.11; Розділ VI п.8, 10</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014; ППБ для НЗ та УСОУ</i>	Не доукомплектований спеціальний пожежний щит (стенд), первинними засобами пожежогасіння До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.
9.	<i>Розділ III п.2 п. п. 2.27; Розділ III п.10</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014; ППБ для НЗ та УСОУ</i>	Допускається замикання дверей евакуаційних виходів з будівлі на ключ, що перешкоджає їх вільному відкриванню зсередини.
10.	<i>Розділ V п.2 п.п.2.1.част. 4; Розділ VI п.1, 2</i>	<i>НАПБ А.01.001- 2014; ППБ для НЗ та УСОУ</i>	Не проведено 1 раз на рік випробування на тиск та витрату води з оформленням акта, зовнішнього протипожежного водопроводу (пожежного гідранта).

## ПЕРЕЛІК

### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)


№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10					частина четверта статті 5 ЗУ від 05





Посадові та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під  
час здійснення заходу:

Фахівець з охорони праці  
КЗ «Загальноосвітня  
школа І ступеня № 5  
ВМР»  
(посада)



(підпис)

Лузихін Роман Анатолійович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 25 » 05 20 18 року

Директор КЗ  
«Загальноосвітня школа  
І ступеня № 5 ВМР»  
(посада)



(підпис)

Кучма Наталія Анатоліївна  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

## ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік, з метою проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1		3	4
1		України		
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду за безпекою діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про безпеку»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2		Міністрів України		
2.1	ПКМУ № 956	Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок безпеки діяльності на підприємствах, в організаціях та установах	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок безпеки діяльності на підприємствах, в організаціях та установах	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043

		здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки		
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню в разі аварійної ситуації	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 443	Порядок підготовки кадрів за спеціальними органами управління та служб цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.9	ПКМУ № 444	Порядок здійснення інформаційного забезпечення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.10	ПКМУ № 787	Порядок утворення, реорганізації та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.11	ПКМУ № 11	Положення про службу державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.12	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог спеціальних технічних заходів щодо безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.13	ПКМУ № 729	Порядок організації проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.14	ПКМУ № 841	Про затвердження правил проведення евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>		<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>		
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	ПТБ	Правила технічної безпеки цивільного захисту при проведенні в організації заходів з надзвичайних ситуацій на територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.3	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків аварій (випадку) небезпечних речовин при аваріях на транспортних засобах транспорту	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.4	Методика спостережень	Методика спостережень за об'єктами радіаційної та хімічної безпеки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996

3.5	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.6	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.7	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерно-застосування об'єкта цивільної оборони та техногенної аварії	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.8	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.9	ДБН В.1.1-7:2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.10	ДБН В.1.2-4:2006	Правила будівництва та експлуатації споруд цивільної оборони	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.11	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила надання технічних умов	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580
3.12	ДБН В.2.5-56:2014	Система захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13.11.2014 № 312
3.13	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434
3.14	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253
3.16	Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок	Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок	Наказ ДСНС	від 11.01.2018 №13
3.17	Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 05.01.2018 № 25