



**ДСНС України**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
(ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

**Вінницьке міське управління**

вул. С. Наливайко, 19, м. Вінниця, 21003, тел.: (0432) 56-27-80, факс: (0432) 56-27-80.  
[www.vn.dsns.gov.ua](http://www.vn.dsns.gov.ua) код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: [ymv@vn.mns.gov.ua](mailto:ymv@vn.mns.gov.ua)

**АКТ**

№ 399 від 06.06.2018 року

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

Приватний центр психо-соціального розвитку «Амадея», вул. Монастирська, 39-а  
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

м. Вінниця

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи □□□□□□□□,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) \_\_\_\_\_,

вул. Монастирська, 39-а, м. Вінниця

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення приватного центру психо-соціального розвитку «Амадея»  
за адресою: вул. Монастирська, 39-а, м. Вінниця

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки незначний

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.05.2018 № 136, виданий <u>ГУ ДСНС України у Вінницькій області</u>	<input type="checkbox"/> планова;
<u>Посвідчення на перевірку від 25.05.2018 № 365</u>	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

## Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
01	06	2018	11	00	06	06	2018	12	00
число	місяць	рік	Години	хвилини	число	місяць	Рік	години	хвилини

## Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

(найменування органу ДСНС України)

Начальник відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 3-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенант служби цивільного захисту Коваль Андрій Валерійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Фізична особа-підприємець Яворський Володимир Іванович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. Акт перевірки від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. Акт перевірки від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК

## питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2-8, 10 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи,	✓				пункти 17-19 розділу II НАПБ А.01.001-2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	спрямованої на запобігання пожежам					
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			✓		пункт 9 розділу II НАПБ А.01.001-2014
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 11 розділу II НАПБ А.01.001-2014
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				пункти 15, 16, 20 розділу II НАПБ А.01.001-2014
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			✓		пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III НАПБ А.01.001-2014
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	✓				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	✓				пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного	✓				пункти 2.1, 2.3 глави 2

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог					розділ V НАПБ А.01.001-2014
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогашіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		пункт 2.2 глави 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння</b>			✓			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II п. 3.1-3.26 глави 3 розділу V НАПБ А.01.001-2014; статті 61- 63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				✓		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006 209
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				✓		розділ VII НАПБ А.01.001-2014
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 24 розділу II НАПБ А.01.001-2014
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII НАПБ А.01.001-2014
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункт 2 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1-5.6 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1-6.45 ДБН В.1.1-7:2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1-7.3 ДБН В.1.1-7:2016

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці		Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1-8.18 ДБН В.1.1-7:2016
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 9.1-9.2 ДБН В.1.1-7:2016
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>							
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать СВ, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог ПЗ ПЗ ПКМУ №6, пункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку ОПН, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки ОПН, ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓				пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 32 КЦЗУ, ПКМУ № 841
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ІПКМУ № 443, ІПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 ІПКМУ № 444.
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, ІПКМУ № 138
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків НС, ІПКМУ № 775
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		Правила охорони життя людей на водних об'єктах України

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V п.1 п.п.1.4; додаток Ж. п.Ж.6.9	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	Не позначено вказівними знаками пристрої ручного пуску СПЗ, що розміщуються згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309:2007.
2.	Розділ V п. 3 п.п.3.6,	НАПБ А.01.001-2014; Наказ №25	Не забезпечено приміщення центру в повній мірі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно

	3.9; розділ VI п.5		норм належності.
3.	Розділ II п. 8	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення не забезпечені в повній мірі відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
4.	Розділ II п.3	НАПБ А.01-001-2014	Не встановлений відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим на об'єкті який включає: порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок застосування відкритого вогню; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; порядок відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.
5.	Розділ II п. 4	НАПБ А.01.001-2014	Не розроблені для кожного приміщення об'єкта керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
6.	п. 8 част. I ст. 20,	КЦЗУ;	Не пройшли функціональне навчання посадові особи діяльність яких пов'язана з






Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

**Начальник ВОЗ НС та  
ЗЦЗ 3-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ  
ГУ ДСНС України  
у Вінницькій області**

(посада)



(підпис)

**Коваль Андрій Валерійович**

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під  
час здійснення заходу:

**ФОП**

(посада)



(підпис)

**Яворський Володимир  
Іванович**

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 06 » 06 2019 року

**ФОП**

(посада)




(підпис)

**Яворський Володимир  
Іванович**

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки



**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів,  
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Законодавство України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 - ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова України	КМ від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова України	КМ від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова України	КМ від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова України	КМ від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова України	КМ від 16 листопада 2012 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова України	КМ від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова України	КМ від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова України	КМ від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова України	КМ від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова України	КМ від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова України	КМ від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова України	КМ від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова України	КМ від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова України	КМ від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова України	КМ від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова України	КМ від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту	Постанова України	КМ від 23 жовтня 2013 р. № 819
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова України	КМ від 05 червня 2013 р. № 440
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова України	КМ від 27 вересня 2017 р. № 733

2.20	ПКМУ №852	Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	Постанова України	КМУ	від 23 листопада 2016 р. № 852
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>				
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ України	МВС	від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. Мінюсти 05.03.2015 за № 252/26697
3.2	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ України	МНС	від 15.08.2007 № 557, зареєстр. Мінюсти 03.09.2007 за № 1006/1427
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ України	МВС	від 10.04.2017 № 30 зареєстр. у Мінюсти 04.05.2017 за № 566/30434
3.4	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Наказ України	МОН	від 15.08.2016 № 7 зареєстр. у Мінюсти 08.09.2016 за № 1229/29359
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилучу (випаду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства екології		від 27.03.2001 № 73-82-01 зареєстр. у Мінюсти 19.04.2001 за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ України	МНС	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. Мінюсти 29.08.2002 за № 768/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ України	МНС	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. Мінюсти 04.03.2003 за № 179/75
3.8	Інструкція щодо утримання ЗС	Інструкція щодо утримання запасних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ України	МНС	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. Мінюсти 02.11.2006 за № 118/315
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України		від 14.11.2013 № 1771 зареєстр. Мінюсти 22.11.2013 за № 1488/2452
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС		від 17.05.2004 № 87-211, зареєстр. Мінюсти 10.06.2004 за № 720/5339
3.11	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ України	МНС, Міністерства внутрішніх справ	від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. Мінюсти 05.04.2007 за № 313/1358
3.12	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС		від 23.02.2006 № 98 зареєстр. Мінюсти 20.03.2006 за № 286/1216
3.13	Положення про паспортизацію ЦНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС		від 18.12.2000 № 338 зареєстр. Мінюсти 24.01.2001 за № 62/5253
3.14	НАПБ В.01.059-2009/980	Правила пожежної безпеки для культових споруд	Наказ України	МНС	від 18.05.2009 № 339 зареєстр. Мінюсти 11.06.2009 за № 506/16522
3.15	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Міністерства будівництва України		від 31 жовтня 2016 № 287
3.16	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Міністерства будівництва України		від 04 серпня 2006 № 274
3.17	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Міністерства будівництва України		від 13 листопада 2014 № 312
3.18	ДБН В.2.5-23:2010	Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків та споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення	Наказ Міністерства будівництва України		від 15 лютого 2010 № 64
3.19	ДБН А.3.1-9-2000	Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію виконаних будівництвом запасних споруд цивільної оборони та їх утримання	Наказ Держбуду України		від 13 жовтня 2000 № 229
3.20	Методичні рекомендації	Методичні рекомендації з ведення службової документації щодо планових (позапланових) перевірок	Наказ України	ДСНС	від 11.01.2018 № 13
3.21	Наказ №25	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ Міністерства внутрішніх справ України		від 15.01.2018 № 25 зареєстровано в Мінюсти України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677