



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**

**Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Вінницькій області**

24300, смт.Тростянець, вул.Наконечного, 27 тел./факс 2-22-01

Акт

«15» червня 2018 року

№ 102

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

ДНЗ с.Цибулівка

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи) 40894371

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

□□□□□□□□□□

Вінницька обл., Тростянецький район, с.Цибулівка, вул.Соборна, 139.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: ДНЗ Вінницька обл., Тростянецький район, с. Цибулівка, вул.Соборна, 139.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від продовження господарської
діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _____

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки

Наказ від 25.05.2018р. № 143, виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Посвідчення на перевірку від 04.06.2018 року N 97

Тип здійснюваної
перевірки

планова;
 позапланова

Строк проведення перевірки :

Початок перевірки				Завершення перевірки					
04	06	2018	08	00	15	06	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Інспектор групи ОЗНС та заходів цивільного захисту ДІРЧ-29 смт. Тростянець ГУ ДСНС
України у Вінницькій області лейтенант служби цивільного захисту Свирида М.В

(найменування органу ДСНС України) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Завідуюча ДНЗ Коваль Юлія Петрівна

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа
підприємець _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: _____

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з _____ року по _____ року	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.11.2017 року по 10.11.2017 року
Акт перевірки від _____ року № _____	Акт перевірки від 10.11.2017 року № 126

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	✓				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			✓		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			✓		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			✓		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм			✓		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			✓		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			✓		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			✓		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			✓		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Удешевлення та утримання внутрішнього			✓		пункт 2.2 глави 2

	протипожежного водогону, кількість вводу у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			<u>розділу V ППБУ</u>
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегогасіння		✓	<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u>
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		✓	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	✓		<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	✓		<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 2.1 - 2.27 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7, 2016</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		✓	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7</u>
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій				
I.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	✓		<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного</u>

			захисту, ПКМУ N 4, підпункт 1.9 ДБН В.1.4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання	✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ППБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3-4.6 ППБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій	✓		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики проформування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечити аварійно-ритувальне обслуговування суб'єктів господарювання	✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність	✓	їх наслідків, ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	✓	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ III Глава 2 п. 2.5	ППБУ	Дерев'яні елементи горищного покриття не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності
2.	Розділ V Глава 1 п. 1.4	ППБУ	Не заключено договір по технічному обслуговуванні систем протипожежного захисту.
3.	Розділ V Глава 3 п. 3.11	ППБУ	Пожежний щит не доукомплектований засобами пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті (вогнегасники — 3 шт., ящик з піском — 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або поветі розміром 2 × 2 м — 1 шт., гаки — 3 шт., лопати — 2 шт., ломы — 2 шт., сокири — 2 шт.)
4.	Розділ V Глава 3 п. 3.10	ППБУ	Переносні вогнегасники не встановлені шляхом навішування на вертикальні конструкції на відстані не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей достатній для її повного відчинення.
5.	Розділ V Глава 3 п. 3.17	ППБУ	Наявні вогнегасники не направлені на технічне обслуговування.
6.	Розділ V Глава 3 п. 3.17	ППБУ	Вогнегасники які експлуатуються не мають облікових номерів за прийнятою на об'єкті системою нумерації

7.	Розділ V Глава 3 П.3.8	ППБУ	Приміщення ДНЗ не забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння.
8.	Розділ II п.8	ППБУ	Напрямки руху до евакуаційних виходів не забезпечено знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
9.	Пункт 4.3 Стаття 20	ПТБУ КЦЗУ №5403-VI ПКМУ №1200	Персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина двадцять статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	зауважень немає

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
 Інспектор групи ОЗНС та заходів
 ЦЗДПРЧ-29 смт.Тростянець.
 ГУ ДСНС України у Вінницькій
 області лейтенант служби
 цивільного захисту

(підпис)

М.В.Свирида

Завідуюча ДНЗ с.Цибулівка



(підпис)

Ю.П.Коваль

Примірник цього акта перевірки отримано *12* вересня 2018 року

Завідуюча ДНЗ с.Цибулівка

(підпис)

Ю.П.Коваль

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1		Закони України		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 липня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦПУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5402-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 1598	"Про зміст людини від впливу копіювального впровадження"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 1598-ВР
2		Постанова Кабінету Міністрів України		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 1043	Критерій, за якими об'єктами створюють ризик від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської та цивільної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. N 1043
2.3	ПКМУ N 5	Заводське положення про відомості пов'язані з опору	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і критерії проведення об'єктового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пов'язаними та пов'язаними на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи окремі будівельні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	HYPERLINK "http://search.sps.gov.ua/?_do=c2%2Flink%2F%2F1788.html" & "top" від 16 листопада 2002 р. N 1788

2.6	ІПКМУ N 1200	Порядок забезпечення пасажирів і працівників фізичними та спеціалізованими служб цивільного літаючого апарату індивідуального літаючого апарату, авіаційної техніки та повітряної техніки, адміністративного і лінійного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ІПКМУ N 763	Порядок об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на державній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ІПКМУ N 775	Порядок створення і використання спеціальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій технічного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ІПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ІПКМУ N 444	Порядок здійснення підготовки цивільних дітей у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ІПКМУ N 787	Порядок утворення, зміцнення та фінансової формування цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ІПКМУ N 138	Деякі питання використання державних споруд цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. N 138
2.13	ІПКМУ N 11	Положення про саму державну систему цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ІПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог авіаційно-технічних актів цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ІПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації осібних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 07 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ІПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення спеціальної у разі потреби випробування або випробування надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
2.17	ІПКМУ №819	Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки окремих та фізичних, лінійних, а також пов'язаних з організацією і здійсненням польотів з цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 23 жовтня 2013 р. N 819
2.18	ІПКМУ №80	Про затвердження Порядку подання і розгляду декларації відповідності авіаційно-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам цивільності з метою лінійної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 14 лютого 2018 р. N 80
2.19	ІПКМУ №733	Про затвердження Положення про організацію спеціальної проєктування авіаційно-технічних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного літаючого апарату	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 вересня 2017 р. N 733
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ІПБУ	Правила авіаційної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 18 жовтня 2017 р. N 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 жовтня 2017 р. за N 566/30434
3.3	ІПБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного літаючого апарату на підприємствах, в організаціях, установах та на підприємствах територіальних	Наказ МВС України	від 15 серпня 2007 р. N 552, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.4	Методика організування ХЮ	Методика організування пасажирів літаючого апарату (лінійного) цивільного літаючого апарату на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Міністерства внутрішніх справ, Мінкоопспору	від 27 березня 2001 р. N 7382/94/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 жовтня 2001 р. за N 326/5517
3.5	Методика співробітництва	Методика співробітництва державних аварійно-рятувальних та лінійних служб	Наказ МВС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за

				N 208/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіоїзотопного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 лютого 2006 р. N 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24570
3.9	План реалізації на радіоїзотопній апарії	План реалізації на радіоїзотопній апарії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мінюсті України 10 червня 2004 р. за N 726/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України "Правила безпеки об'єктів будівництва. Захисні споруди"	Наказ Міністерства України	від 31.10.2016 N 287
3.11	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми України «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»	Наказ Мінюсту України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила технічної безпеки в агрегатно-силовою компанії	Наказ МНС, Мінпромполітики	від 04.12.2006 N 730/770, зареєстр. у Мінюсті 05.04.2007 за N 312/3580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту, будівельні норми України «Будівництво та споруди спеціальних засадів»	Наказ Міністерства	від 13.11.2014 N 312
3.14	Методи ідентифікації ІНЮ	Методи ідентифікації повільно розпадаючихся об'єктів	Наказ МНС	від 23.02.2006 №98 зареєстр. у Мінюсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ІНЮ	Положення про паспортизацію повільно розпадаючихся об'єктів	Наказ МНС	від 18.12.2000 N 338 зареєстр. у Мінюсті 24.01.2001 за 62/5253