



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР

23300, смт.Тиврів, вул.Жовтнева, 4 tuvdtb@ukr.net, тел. 04355-2-12-01, 2-19-01

А К Т
№ 115 від 13.06.2018 р.

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Уяринський дошкільний навчальний заклад

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

Тиврівський район с. Уяринці, вул. Шевченка, 14.

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 39579674

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) .

Тиврівський район с. Уяринці, вул. Шевченка, 14.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю та приміщення дошкільного навчального закладу за адресою Тиврівський район с. Уяринці, вул. Шевченка, 14.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

| | |
|---|--|
| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки Наказ ГУДСНС України у Вінницькій області від 25.05.2018 р. № 143 Посвідчення на перевірку № 88 від 01.06.2018 р. | Тип здійснюваної перевірки планова; + позапланова |
|---|--|

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 06 | 06 | 2018 | 13 | 20 | 13 | 06 | 2018 | 09 | 00 |
| число | місяць | Рік | Години | Хвилини | число | місяць | Рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Тиврівський районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області
 (найменування органу ДСНС України)

Інспектор ГОЗНС та ЗІЗ ДПРЧ-31 смт.Тиврів молодший лейтенант служби цивільного захисту Бідуля Анастасія Володимирівна.
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа – підприємець

- В.о завідувача дошкільного навчального закладу Галас Оксана Петрівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| + була у період з 10.05.2017 р. по 23.05.1017 р. | + була у період з 04.12.2017 р. по 08.12.2017 р. |
| Акт перевірки від 18.05.2017 р. № 27 | Акт перевірки від 07.12.2017 р. № 241 |
| Розпорядчий документ від __. __.20__ р. | Розпорядчий документ від 07.12.2017 р. |
| № <input type="checkbox"/> виконаний, не виконаний | № 181 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний + |
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

| N з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|----------------------------------|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | | + | | | пункти 2 - 8. 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | + | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | + | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | + | | | | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| | | | | + | | пункт 11 розділу II ППБУ |
| | | | | | + | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | + | | <u>пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</u> |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | + | | <u>пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</u> |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | + | | <u>пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</u> |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | + | | <u>пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</u> |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | |
| 9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | + | | <u>пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | | | + | <u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | | | + | <u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | | + | <u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | | | + | <u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u> |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | |
| 10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | + | | <u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. | | + | | <u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | |
| 11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | + | | <u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | + | <u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | + | | <u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u> |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і | | + | | <u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-</u> |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| грубих кормів | | | | 2006/200 |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | + | <u>розділ VII ППБУ</u> |
| 14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | + | <u>пункт 21 розділу II ППБУ</u> |
| 14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |
| 14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі | | | + | <u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, ДБН В.1.1.-7</u> |

відповідають вимогам нормативних документів

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | + | пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | + | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | + | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956 |
| 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | + | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | + | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | + | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3.4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | + | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | + | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | + | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | + | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань | | + | пункт 8 частини першої |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | | | статті 20 КЦЗУ, статті 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | + | | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | + | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, стаття 53 КЦЗУ |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | + | |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | + | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

| N з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|------------------------------|---|--|--|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно- правового акта | |
| Стан пожежної безпеки | | | |
| 1. | п.8, розділ 2 | Правила пожежної безпеки в Україні (далі – НАПБ А.01.001-2015) | Територію приміщення дошкільного навчального закладу не забезпечено відповідними знаками безпеки. |
| 2. | п.5, розділ 2 | НАПБ А.01.001-2015 | Не розроблено план (схема) евакуації людей на випадок пожежі. |
| 3. | п.16, розділ 2 | НАПБ А.01.001-2015 | Посадова особа та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». |

| | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|--|
| 4. | п.1.10, розділ 3 | НАПБ А.01.001-2015 | Будівля дошкільного навчального закладу не забезпечена освітленням входів та евакуаційних виходів. |
| 5. | п.2.22, глава 2 розділ 3 | НАПБ А.01.001-2015 | Будівля дошкільного навчального закладу не забезпечена адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленим на фасад будівлі і освітлюваним у темний час доби. |
| 6. | п.3.10, глава 3 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не встановлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями. |
| 7. | п.3.8, глава 3 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Приміщення дошкільного навчального закладу не забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, а саме вогнегасниками. |
| 8. | п.3.11 глава 3 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Приміщення дошкільного навчального закладу не обладнане пожежним щитом. |
| 9. | п.3.24, глава 3 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Бочки з водою повинні встановлюватись у разі відсутності внутрішнього протипожежного водогону. Їх кількість у приміщеннях повинна визначатися з розрахунку одна бочка на 250-300 м ² захищеної площі |
| 10. | п.2.1, глава 2 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Будівля дошкільного навчального закладу не забезпечена зовнішнім пропожежним водопостачанням. |
| 11. | п. 3.25, глава 3 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння повинні мати місткість не менше ніж 0,2 м ³ і мають бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м ³ . |
| 12. | п.2.5, глава 2 розділ 3 | НАПБ А.01.001-2015 | Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви,лати) дошкільного навчального закладу не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності. |
| 13. | п. 1.2. глава 1 розділ 5 | НАПБ А.01.001-2015 | Приміщення дошкільного навчального закладу не обладнане системами протипожежного захисту. |
| 14. | п.1.21, глава 1 розділ 4 | НАПБ А.01.001-2015 | Не здійснено захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог. |

Техногенна безпека

| | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| 15. | стаття 20 п.4.3 | КЦЗУ № 5403-VI («Кодекс цивільного захисту України) ПТБ(Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях.) ПКМУ № 1200 | Персонал закладу не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту. |
| 16. | | ПКМУ № 444 ПКМУ № 819 | Не проведено функціональне навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог. |


ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| N з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | + | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | + | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | + | | | | частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | + | | | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | + | | | | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| N з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| |  |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю)

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Інспектор ГОЗНС та ЗЦЗ ДПРЧ-31
с/мт. Тирів молодший лейтенант
служби цивільного захисту


(підпис)

А.В.Бідуля
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або повноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


В.О. Задигуванца
(посада)


(підпис)

О.П. Банас
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "13" 06 2019 року

В.О. Задигуванца
(посада)


(підпис)

О.П. Банас
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|----------|---|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ N 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ N 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |
| 1.4 | ЗУ N 15/98 | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 1043 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного | Постанова Кабінету Міністрів України | від 27 грудня 2017р. N 1034 |

| | | | | |
|------|-------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | | |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. N 1788 |
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ N 763 | Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 жовтня 2016 р. N 763 |
| 2.8 | ПКМУ N 775 | Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 вересня 2015 р. N 775 |
| 2.9 | ПКМУ N 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 443 |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 444 |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. N 787 |
| 2.12 | ПКМУ N 138 | Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 10 березня 2017 р. N 138 |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | Положення про санітарну державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 11 |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 6 |
| 2.15 | ПКМУ N 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. N 729 |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. N 841 |
| 2.17 | ПКМУ N 819 | Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 23 жовтня 2013 р. N 819 |
| 2.18 | ПКМУ № 440 | Про затвердження порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Постанова КМ України | Від 05 червня 2013 р. № 440 |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 2.19 | ПКМУ № 733 | Про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту | Постанова КМ України | Від 27 вересня 2017 р. № 733 |
| 3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | | |
| 3.1 | ППБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697 |
| 3.3 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МВС України | від 10 квітня 2017 р. N 301, зареєстрований у Мін'юсті України 4 травня 2017 р. за N 566/30434 |
| 3.4 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273 |
| 3.5 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517 |
| 3.6 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996 |
| 3.7 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500 |
| 3.8 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054 |
| 3.9 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520 |
| 3.10 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319 |
| 3.11 | ДБН В.1.1-7-2016 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | Від 31.10.2016 № 287 |
| 3.12 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580 |

| | | | | |
|------|---------------------------------|---|---|---|
| 3.13 | ДБН В.2.5-56:2014 | Системи протипожежного захисту | Наказ Міністерства регіонального розвитку | Від 13.11.2014 № 31 |
| 3.14 | Методики ідентифікації ПНО | Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів | Наказ МНС | Від 23.02.2006 №98 зареєстру Міністерства 20.03.2006 та № 286/12160 |
| 3.15 | Положення про паспортизацію ПНО | Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів | Наказ МНС | Від 18.12.2000 №33 зареєстру Міністерства 24.01.2001 за № 62/5253 |