



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
23600, Вінницька область, м. Тульчин, вул. М. Леонтовича, 57, тел.(факс): (04335)2-19-42

АКТ

№ 165

22.06.2018р.

складений за результатами проведення планової (поzapланової) перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Печерська обласна лікарня відновного лікування

с. Печера вул. І.Кальницького, 9

(найменування місця знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу)

Головний лікар Кравчук Василь Володимирович

або прізвище, ім'я та по батькові місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 01981566,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

Вінницька область, с. Печера вул. І.Кальницького, 9

(назва місця знаходження місця проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: дотримання вимог пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту Печерську обласну лікарню відновного лікування за адресою:

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Вінницька область, с. Печера вул. І.Кальницького, 9

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийняттого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

загальна інформація щодо здійсненої та попередніх перевірок:

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ №143 від 25.05.2018 р. виданий ГУ ДСНС у Вінницькій області	- планова;
Наказ №127 від 11.06.2018 р.	+ позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	06	2018	09	00	11	06	2018	15	00
<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>год.</small>	<small>хв.</small>	<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>год.</small>	<small>хв.</small>

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:

Провідний фахівець Тульчинського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області майор служби ЦЗ Марчук Т.Д.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):
/ фізична особа підприємець

Головним лікарем Кравчуком В.В.

треті особи:

(посада, прізвище, ім'я та по бацькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
+ не було взагалі	+ не було взагалі
+ була у період з 11.09.17р по 21.09.17р Акт перевірки від 21.09.17р №189 Розпорядчий документ від 21.09.17р № 180 виконаний	+ була у період з 04.12.17р по 15.12.17р Акт перевірки від 13.12.17р № 277 Розпорядчий документ від 13.12.17р. № 257 виконаний
не виконаний	не виконаний

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Застосування вимог						
1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2-8, 10 розділу II НПББУ
1.2	Підлітні проекти створено СНБ			✓		пункт 14 розділу II НПББУ
1.3	Підлітні проекти створено доорядкову екстрену та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	✓				пункт 12 розділу II НПББУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II НПББУ
2.У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки				✓		пункт 9 розділу II НПББУ
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓					пункт 11 розділу II НПББУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки				✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	✓					пункти 15, 16, 20 розділу II НПББУ

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	✓				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх використання, наявність надійки та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших формуючих актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівля, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, аварійними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та евакуації, системами евакуації людей, системами протипожежного захисту, системами автоматизованого пожежного спостереження) та засобами зв'язку відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	Систему обслуговують відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Систему зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних норм			✓		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Експлуатація та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводу у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	✓				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і рубих кормів			✓		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час фарбування вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			✓		розділ VII ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НН	Нормативне обґрунтування
11.1	Нове будівництво, реконструкція, модернізація, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II ППБУ
11.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
11.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
11.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та фарбами по діючим горючим поверхностям й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
11.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
11.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
11.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
11.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
11.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
11.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
11.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			✓		пункти 1-4 Порядку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, НКМУ № 6 відпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, НКМУ № 956

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки НКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, НКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ЦПБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної безпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 136 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, НКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ЦПБ
7.	Розуміємо інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 НКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, доданок Г до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам технічної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, НКМУ № 443, НКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення в умовах надзвичайних ситуацій, НКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт МНС № 65, пункт 24 НКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, НКМУ № 308
16.	Вироблено на об'єкті підвищеної безпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

Опис виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	розділ 2 п.2.5	ШІБУ	В приміщеннях не встановлено систему протипожежного захисту.
2	розділ 2 п.2.5	ШІБУ	Дерев'яні конструкції горючих приміщень пральні не оброблено вогнетривким розчином який забезпечує I групу вогнезахисної ефективності
3	розділ 4 п.4.24	ШІБУ	Не обладнано будівлю пристроями від прямих ударів блискавки та вторинних її проявів
4	розділ 5 глава 3 п.3.11	ШІБУ	Пожежний щит не забезпечено відповідним протипожежним інвентарем
5	розділ 5 глава 3 п.3.12	ШІБУ	На пожежному щиті не встановлено порядковий номер та номер виклику пожежної охорони.
6	п.1 розділ 2	ШІБУ	Територію та приміщення не забезпечено знаками безпеки.
7	п.1 розділ 5	ШІБУ	Територію та приміщення не забезпечено нормативною кількістю первинних засобів пожегасіння - сертифікованими вогнегасниками.
8	п.1 розділ 2	ШІБУ	З працівниками не проведено протипожежний інструктаж з вивченням інструкцій за програмою пожежно-технічного мінімуму.
9	стаття 10	КІЗУ № 5/03-VI; ПКМУ № 444 пункти 13	В приміщенні загального користування не встановлено інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.
10	пункт 4.5.5.	ШІБ	Не розроблено та не вивішено на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дії персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
11	№ 319	постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р.	Не проведено функціональне навчання у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
12	пункт 4.5.1., додаток 3	ШІБ	З усіма найманими працівниками (далі - персоналом) при прийнятті на роботу і за місцем роботи, для набуття

13	№ 811	ІПКМУ від 30 жовтня 2013 р.	практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків не проведено навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки зробили відповідні записи
14	стаття 40	Кодексу цивільного захисту	Не розроблено та не затверджено план евакуації відповідно до встановлених вимог
15	стаття 40.1	ПЗБ	Не створено інформаційно-довідковий куточок щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті
16	стаття 4.3.1, 4.3.3	ПЗБ	Не забезпечено персонал відповідними засобами захисту органів дихання.
16	стаття 4.3.1, 4.3.3	ПЗБ	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до номенклатури і норм забезпечення та у відповідності до небезпек об'єкта.

Перелік щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(здійснюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ за	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Згідно проведення планової перевірки суб'єкта господарювання інформовано попереджено не менше ніж за 10 робочих днів до її початку			✓		частина 4 статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877
2	На місцях проведення перевірки та службові повідомлення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877
3	Відсутні повідомлення на перевірку планово	✓				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877
4	Відповідно до проведення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до журналу обліку журналу суб'єкта господарювання (за наявності)	✓				частина 12 статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877.
5	На час проведення планової перевірки з'ясувалися лише ті випадки, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			✓		частина 1 статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ за	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1/п	Не має

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України:


Провідний фахівець Тульчинського районного сектора ГУ ДСНС України у Вінницькій області
майор служби цивільного захисту



Т.Д. Марчук

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


Голова Печерської обласної лікарні відповідального лікування



В.В.Кравчук

Примірник цього акта перевірки отримано « 22 » 06 2018 р.:

Голова Печерської обласної лікарні відповідального лікування



В.В.Кравчук

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка: У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути приєднано відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ оп	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	
		Законои України		
1.1	ЗУ № 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	ЗЗКУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI

	про повстання ХНО	умовних резолюцій при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінкології	зареєстр. у Мін'юсті 10.04.2001 за № 326/5517
3.5	Методика спосередств	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996
3.6	Інструкція з управління зберігання	інструкція з тривалого зберігання касових радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у Мін'юсті 04.03.2003 за № 179/7506
3.7	Інструкція з управління	інструкція про утримання цивільних споруд швидкої оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. у Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 № 771, зареєстр. у Мін'юсті 22.11.2013 за № 1988/24520
3.9	План реагування на аварію	План реагування на радіаційну аварію	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. у Мін'юсті 10.06.2004 за № 720/9319
3.10	ДНП В-1-1-7-2-01	державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Задачі виконати	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДНП В-1-1-7-2-01	державні будівельні норми України. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільний оборона)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	ДМНП В-01-2006-2006	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінгрополітики	від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. у Мін'юсті 05.04.2007 за № 313/13580
3.13	ДНП В-2-2-50-2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13.11.2014 № 312
3.14	Методика ідентифікації ХНО	Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98, зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.15	Положення про ідентифікацію ХНО	положення про ідентифікацію потенційно небезпечних об'єктів	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338, зареєстр. у Мін'юсті 24.04.2001 за № 62/5253
3.16	Правило МВС	Правила експлуатації на тирові норми належності вогнепальних	Наказ МВС	Наказ від 15.01.2018р №25 Зареєстровано в Мін'юсті 23.02.18р. № 225/31677