



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

22700, Вінницька область, м. Іллінець, вул. Польова, 2, тел.(факс): (04345)2-10-01

**АКТ**

№ 94, від 27.06.2018 року

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**Паріївська ЗОШ І-ІІст., с. Паріївка, вул. Грушевського, 56**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

**Вінницька область, Іллінецький район, с. Паріївка, вул. Грушевського, 56**

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

**Директор – Силенко Алла Григорівна**

ідентифікаційний код юридичної особи 26235137,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

**Вінницька область, Іллінецький район, с. Паріївка, вул. Грушевського, 56**

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **територія, будівлі та приміщення за адресою:**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

**Вінницька область, Іллінецький район, с. Паріївка, вул. Грушевського, 56**

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 143 від 25.05.2018р. Виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області	планова;
Посвідчення на перевірку № 66 від 15.06.2018р.	+ позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
18	06	2018	09	00	27	06	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

**Іллінецький РС Головного Управління ДСНС України у Вінницькій області,**

(найменування органу ДСНС України)

Провідний фахівець Іллінецького районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області ст. лейтенант служби цивільного захисту Чорний Вячеслав Анатолійович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

- Директор - Силенко Алла Григорівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
була у період з 15.05.2017 року по 31.05.2017 року Акт перевірки № 52 від 31.05.2017 року Розпорядчий документ від 31.05.2017 року № 52, не виконаний +	була у період з 16.10.2017 року по 27.10.2017 року Акт перевірки № 114 від 27.10.2017 року Розпорядчий документ від 27.10.2017 року № 114, не виконаний +

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
		✓				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	✓				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				✓	пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
			✓			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
					✓	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				✓	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				✓	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких				✓	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту. ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1 2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		✓			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		✓			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ ПКМУ № 841
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 775
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

#### ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ 3, п.2.5	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417, далі ППБУ	Не оброблено вогнезахисним розчином дерев'яні конструкції горищних приміщень та не заключено договір на дані роботи з організацією яка має відповідну ліцензію.
2.	Розділ 5. п.3.6	ППБУ	Об'єкт не забезпечено сертифікованими вогнегасниками згідно норм належності.
3.	Розділ 2. п.16	ППБУ	Не організовано та не проведено навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.
4.	п.1.2. розділ 5	НАПБ А.01.001.-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» стаття 57 КЦЗУ, п.4.29 ДБН	Приміщення будівлі не обладнано системами протипожежного захисту

		В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»	
5.	Розділ 5. п.3.11	ППБУ	На території пожежні щити не укомплектувано згідно норм належності.
6.	Розділ 2. п.4	ППБУ	Не розроблено та не вивішено на видних місцях інструкції дій обслуговуючого персоналу на випадок пожежі
7.	Розділ 2. п.8	ППБУ	Не всі приміщення забезпечено знаками пожежної безпеки.
8.	Розділ 4. п.3.12	ППБУ	На пожежних щитах не вказано їх порядковий номер та номер виклику пожежної охорони.
9.	Розділ 5. п.3.17	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування частини наявних вогнегасників.
10.	ПКМУ від 26.07.2001 р. №874	ПКМУ від 26.07.2001 р. №874	Не проведено функціональне навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
11.	Розділ 2. п.7	ППБУ	У приміщеннях на видних місцях біля телефонів не встановлено таблички із номерами виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
12.	Розділ 4. п.1.20	ППБУ	Не надано копії актів проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок.
13.	Розділ 5 п. 2.1	ППБУ	Об'єкт не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням
14.	пункт 3.1.	ПТБ	Не організовано (не проведено) навчання персоналу діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій.
15.	пункт 4.5.1	ПТБ	З усіма найманими працівниками (далі – персоналом) при прийнятті на роботу і за місцем роботи, для набуття практичних навиків попередження аварій і ліквідації їх наслідків не проведено навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій, про що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки не зроблено відповідні записи
16.	пункт 4.5.5.	ПТБ	Не розроблено та не вивішено на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).
17.	пункт 37	ПКМУ №	Не розроблено та затверджено план евакуації відповідно до встановлених вимог.

18.	пункт 4.4.12.	ПТБ	Не вивішено поруч з телефонними апаратами таблички із зазначенням номера телефону для виклику аварійно-рятувальних служб.
19.	пункт 4.10.1	ПТБ	Не забезпечено персонал відповідними засобами захисту органів дихання.
20.	пункт 11	ПКМУ №11	Не призначено комісію НС, не визначено її склад, не розроблено та не затверджено положення про комісію з питань НС та план роботи комісії на рік
21.	пункт 4.4.8	ПТБ	Не розроблено порядок оперативного оповіщення органів управління та персоналу під час надзвичайних ситуацій
22.	пункт 1.3	ПТБ	Не розроблено наказ та не закріплено особу за виконання вимог з питань техногенної безпеки
23.	ПКМУ №841	ПКМУ №841	Не розроблено наказ та не призначено персональний склад евакуаційної комісії

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку		+			частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки




№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1	<i>не знайдено</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України:


Провідний фахівець Іллінецького районного сектору  
ГУ ДСНС України у Вінницькій області  
ст. лейтенант служби цивільного захисту



**В.А.Чорний**

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


Директор



А.Г.Силенко

Примірник цього акта перевірки отримано « 17 » 06 2018 р.:

Директор



А.Г.Силенко

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК**  
**нормативно-правових актів та нормативних документів,**  
**відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова КМ України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1403	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова КМ України	від 27 грудня 2017 р. № 1403
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова КМ України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова КМ України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова КМ України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 763	Про затвердження Переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова КМ України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
2.8	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова КМ України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова КМ України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 138	Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту	Постанова КМ України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова КМ України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова КМ України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова КМ України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.17	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням	Постанова КМ України	від 23 жовтня 2013 р. № 819

		заходів з питань цивільного захисту		
2.18	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Постанова КМ України	від 05 червня 2013 р. № 440
2.19	ПКМУ № 733	Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту	Постанова КМ України	від 27 вересня 2017 р. № 733
2.20	Наказ №25	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Наказ МВС України	Від 15.01.2018р. №25
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30.12.2014 № 1417, зареєстр. у Мін'юсті 05.03.2015 за № 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстр. у Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15.08.2007 № 557, зареєстр. у Мін'юсті 03.09.2007 за № 1006/14273
3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстр. у Мін'юсті 10.04.2001 за № 326/5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстр. у Мін'юсті 29.08.2002 за № 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстр. у Мін'юсті 04.03.2003 за № 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання ЗС	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9.10.2006 № 653, зареєстр. у Мін'юсті 02.11.2006 за № 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14.11.2013 № 771, зареєстр. у Мін'юсті 22.11.2013 за № 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. у Мін'юсті 10.06.2004 за № 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	НАПБ В.01 057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ МНС, Мінагрополітики	від 04.12.2006 № 730/770, зареєстр. у Мін'юсті 05.04.2007 за № 313/13580
3.13	ДБН В.2.5-56:2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13.11.2014 № 312
3.14	Методики ідентифікації ПНО	Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів.	Наказ МНС	від 23.02.2006 № 98 зареєстр. у Мін'юсті 20.03.2006 за № 286/12160
3.15	Положення про паспортизацію ПНО	Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів.	Наказ МНС	від 18.12.2000 № 338 зареєстр. у Мін'юсті 24.01.2001 за № 62/5253