



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З ПІДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 (ГУ ДСНС України у Вінницькій області)

вул. 600-річчя, 11, м. Вінниця, 21021, тел.: (0432) 56-65-01, факс: (0432) 46-90-57, (0432) 56-65-39
 www.vn.dsns.gov.ua код ЄДРПОУ 38635397 E-mail: mail@vn.dsns.gov.ua

Акт

№ 20 від 25.06.2018 р.

складений на результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

ПрАТ «Вінницький універмаг»

(найменування місця знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (для якої його відокремлений підрозділ) або фізичної, імя та по батькові місця проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 01654113

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Вінницька область, м. Вінницький п.д. Гагаріна, 2

(місце знаходження місця проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлю та приміщення торгівельного комплексу «Вінницький універмаг», за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, п.д. Гагаріна, 2

(назва об'єкта перевірки, об'єкти, адреса та адреси розмішування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **середній**

Загальна інформація про проведення перевірки:

Регіональний документ щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від 25.05.2018 року № 143

виданий ГУ ДСНС України у Вінницькій області

планова;

X позапланова

Повідчення на перевірку від 04.06.2018 року № 373

Строк проведення перевірки

Початок перевірки			Звершення перевірки						
13	06	2018	10	00	25	06	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	секунди	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор відділу пожежної безпеки УЗНС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Олійник Роман Миколайович, начальник ВОЗНС

(найменування органу ДСНС України (назва та, провінція, імя та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця:

Головний інженер ПрАТ «Вінницький універмаг» Білик Г.Г.

(назва підприємства (назва об'єкта))

інші особи:

Дані про останню перевірку:

не було виконано виконано
 У була у період з 03.08.15 по 10.08.15 У була у період з _____ по _____
 Акт перевірки від 10.08.15 № 38 Акт перевірки від _____ № _____
 Розпорядчий документ від 10.08.15 Розпорядчий документ від
 № 39 виконаний не виконаний № виконаний не виконаний

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НД	НДІ	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність та об'єктовідповідність документів та інформаційних матеріалів з питань пожежної безпеки	У				пункти 2-8, 10 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.2	На підприємстві створено СДПБ			У		пункт 14 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.3	На підприємстві створено дозвіл на пожежну охорону та утворено пожежно-радянське підрозділ	У				пункт 12 розділу II НАПБ А.01.001-2014
1.4	Забезпечено виконання програм пожежної безпеки та проведення відповідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам			У		пункти 17-19 розділу II НАПБ А.01.001-2014
2.	У будівництві та на виробничих підприємствах використовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			У		пункт 9 розділу II НАПБ А.01.001-2014
3.	Забезпечено утримання працівниками об'єкта нестационарного протипожежного режиму			У		пункт 11 розділу II НАПБ А.01.001-2014
4.	Наявність декларцій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	У				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктаж та проведення навчання з питань пожежної безпеки			У		пункти 15, 16, 20 розділу II НАПБ А.01.001-2014
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			У		пункти 1-1-1-21 глави 1 розділу III НАПБ А.01.001-2014
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			У		пункти 2-1-2-22 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання під'їзді евакуації і виходів	У				пункти 2-2-3-2-37 глави 2 розділу III НАПБ А.01.001-2014
9. Стан утримання інженерної обладнання						
9.1	Електрообладнання (можливість із використанням монтаж, палатки та експлуатація) відповідає вимогам нормативних документів	У				пункти 1-1-1-24 глави 1 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів будівельних норм та інших нормативних актів	У				пункти 2-1-2-18 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	У				пункти 2-18-2-27 глави 2 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	У				пункти 4-1-4-3 глави 4 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
9.5	Системи кондиціонування та вентиляції відповідають та експлуатуються відповідно до інших протипожежних норм				У	пункти 3-1-3-5 глави 3 розділу IV НАПБ А.01.001-2014
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	було приміщенні та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння			У		пункти 1-1-1-6 глави 1 розділу V НАПБ А.01.001-2014

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Порушення об'єктування
	системами сповіщення про пожежу та управління евакуаційним процесом, системами протипожежного захисту, системами централізованого пожежного сповіщення (стан - АСПЗ), законами про якість, встановленими до чинних нормативно-правових актів.					
10.2	АСПЗ об'єктується діями щодо вимог нормативно-правових актів.	✓				пункт 1.1 глави 1 розділу V НАНБ А.01.001-2014
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи внутрішнього протипожежного водопостачання, на основі стану підготовки та експлуатації водопостачуючих протипожежних вимог.		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V НАНБ А.01.001-2014
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість води у будівстві, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин водопожежних крани відповідно до вимог будівельних норм.		✓			пункт 2.2 глави 2 розділу V НАНБ А.01.001-2014
12.	Наявність та утримання піротехнічних засобів, піротехнічної та мінеральної пожежної охорони, пожежної техніки та першочинних дій при пожежі вогнища		✓			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пп. 3.1-3.26 глави 3 розділу V НАНБ А.01.001-2014; статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання термічних і трубух кормів			✓		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАНБ Н.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення внутрішніх, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		✓			розділ VII НАНБ А.01.001-2014
14.1	Під час будівництва, реконструкції, переобладнання, реставрації та капітального ремонту приміщень, об'єктів споруд здійснюються всі етапи проєктної документації, яка затверджена у встановленому порядку		✓			пункт 2.1 розділу II НАНБ А.01.001-2014
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні жаровильних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII НАНБ А.01.001-2014
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VI НАНБ А.01.001-2014
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та шпаківками повинні відповідати вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII НАНБ А.01.001-2014
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII НАНБ А.01.001-2014
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення пожежогасіння класифікації відповідно до вимог нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункт 2 ДБп Н.1.1-7-2016
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 69 КЦЗУ, пункти 5.1-5.6 ДБп Н.1.1-7-2016
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будівлях відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1-6.15 ДБп Н.1.1-7-2016
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1-7.3 ДБп Н.1.1-7-2016
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1.2 та 8.5.18 НАНБ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НН	Нормативне обґрунтування
	пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт не повністю відповідає нормативних документів					7 2016
14 5 6	Заходи пожежної безпеки у проєкційно-технічній частині проєкту інженерно-технічного дизайну відповідно до пожежної безпеки відповідає нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 9.1-9.2 ДБН В.1.1-7:2016
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних вимог на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних вимог цивільного захисту			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать ЄП, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог ЦЗЗ, ЦЗ ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-1-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку ОПН, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки ОПН, ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункти 1.9, 5 ЦЗЗ
5.	Розроблено плани евакуації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 30 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта особими колективного та індивідуального захисту	✓				пункт 2 частини першої ст. 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ЦЗЗ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій			✓		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організовані та забезпечені евакуаційні заходи	✓				пункт 1 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ, ПКМУ № 841
9.	Створено об'єктні формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність такої формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункти 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики приготування
11.	Здійснено навчання працівників цивільного захисту, у тому числі працівників технічної безпеки	✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 441
12.	Проведено об'єктні тренування з навчання цивільного захисту	✓				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 ПКМУ № 441
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20, стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, ПКМУ № 128
15.	Створено об'єктний матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, Порядок створення і використання матеріальних резервів запобігання та ліквідації наслідків НС, ПКМУ № 775
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог					

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.
 "НЗ" - не визначається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень.

№ п/п	Нормативно-правовий акт, в якому порушено вимоги норми (пункт, стаття)	Позначення нормативно-правового акту	Детальний опис виявленого порушення
1.	пункт 1.2, глава 1, розділ V	НАПБ А.01.001-2014	Об'єкт не в повному обсязі обладнаний системами протипожежного захисту
2.	пункт 2.3, глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	В приміщеннях: вузла керування установки пожежогашіння, вентиляційного, комунікаційних, елеваторів, електронічних, вентиляційних камер, ліфтових відділень не встановлені протипожежні двері проти поширення вогню та продуктів горіння, які відповідають вимогам норм.
3.	пункт 2.3, глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Прорізи при виході на технічні поверхні та на горючі будівельні матеріали не захищено сертифікованими протипожежними люками 2-го типу або протипожежними дверима 2-го типу.
4.	пункт 2.5, глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Не здійснено вогнезахист дерев'яних та металевих елементів стелажів у складських приміщеннях вогнезахисним розчином
5.	пункти 2.12, 2.13, глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Мас місце захранення товарами та матеріалами в службових, підвальні приміщення та на ескалаторах.
6.	пункт 2.12, глава 2, розділ III	НАПБ А.01.001-2014	На дверях в горючі, технічні поверхні, вентиляційні камери, електронічні та підвальні приміщення відсутні вказівки місця зберігання ключів

7.	п.2.32 глава 2, розділ III ППБУ	НАНБ А.01.001-2014	Не встановлено свідомі покажчики «Вихід» згідно з вимогами нормативних актів
8.	пункти 2.37, глава 2, розділ III	НАНБ А.01.001-2014	На загальних коридорах п'ятого поверху встановлено меблі та обладнання
9.	пункт 21, розділ II	НАНБ А.01.001-2014	Проведено реконструкцію (вдаштування приміщень на п'ятому поверсі) без проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку
10.	пункти 2.37, глава 2, розділ III	НАНБ А.01.001-2014	На сходовою кліткою першого поверху встановлено торцевельні кіоски та обладнання
11.	пункти 2.30, глава 2, розділ III	НАНБ А.01.001-2014	При виході з підвалу універмагу на сходові клітки розміщено прилади опалення
12.	пункт 2.12, глава 1, розділ III	НАНБ А.01.001-2014	Має місце використання приміщення електропитової підоснодарьки потреби.
13.	пункт 1.3, глава 1, розділ IV	НАНБ А.01.001-2014	Не визначено порядок проведення планово- попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.
14.	пункт 2.4, глава 2, розділ III	НАНБ А.01.001-2015	Мієня перетинання трубопроводів через протипожежні перекиди (стіни) та перекриття не захищено негорючим матеріалом.
15.	пункт 2.18, глава 2, розділ IV	НАНБ А.01.001-2014	Автоматичні пристрої відключення вентиляції, вогнетриві пристрої, магнітні включувачі у вентиляційних повітропроводах, пристрої блокування вентиляційних систем не об'єднані з паявною автоматичною пожежною сигналізацією та системою пожежогасіння відповідно до вимог ДБН В.2.5.67:2013, «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
16.	глава 1, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	Сигнал про спрацювання автоматичної установки пожежної сигналізації та автоматичної установки пожежогасіння не введення на пульт цілодобового централізованого спостереження
17.	пункт 1.1, глава 1, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	На поверхні не вмонтована система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 5-го типу
18.	пункт 1.2, глава 1, розділ V підпункт 6.2.22	НАНБ А.01.001-2014	Не забезпечено 10 % загальне пропусковості пожежних сповіщувачів від загальної кількості вмонтованих
19.	пункт 1.6, глава 3, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	бу вкл. споруди, приміщення не забезпечено первинними засобами

20.	пункт 3.17, глава 3, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	достатній кількості відповідно до норм належності
21.	пункт 3.18, глава 3, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	Не здійснено технічне обслуговування наявних засобів пожежогасіння (вогнегасників)
22.	пункт 3.10, глава 3, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	Вогнегасники не забезпечені обліковими (інвентарними) номерами за прийнятою на об'єкті
23.	підпункт 9, пункти 2.2, глава 2, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	Для виміщення мієця тискозжетоня первинних засобів пожежогасіння в будинку та на території на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги не встановлено вкатівні знаки
24.	пункти 2.2, підпункти 3 глава 2, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	Не проводиться технічне обслуговування пожежних кран-комплектiв і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування
25.	пункт 2.3, підпункт 1, глава 1, розділ V	КІЗУ № 5403-VI, ПНБУ ДБН В.2.5-6:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»	Пожежні крани не укомплектовані в повній мірі пожежними рукавами, а також важелем для подолання відкриття вентиля
26.	підпункт 6, пункти 2.2, глава 2, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	У приміщенні насосної станції не встановлено вгальну схему протипожежного водопостачання та схему об'язки насосів
27.	підпункт 8, пункти 2.2, глава 2, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	Пожежні кран-комплекти не пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття
28.	підпункт 7, пункти 2.2, глава 2, розділ V	НАНБ А.01.001-2014	На дверях пожежних шафок із зовнішнього боку відсутні вкатані літерні індекси «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів
29.	стаття 20 пункт 4.7, глава 4, розділ VI пункт 4.3	КІЗУ №5403-VI, НАНБ А.01.001-2014	Напрямок осі вихідного отвору патрубку пожежного крана встановлено таким чином, що виникає ризик залом пожежного рукава у місці його приєднання.
30.	Стаття: 20, 51 пункт 4.3	ІТУБ КІЗУ № 5403-VI, ПНБ	Обслуговуючий персонал не забезпечено засобами індивідуального захисту для саморятуння під час пожежі, хімічної та радіаційної небезпеки
31.	Стаття: 51 пункт 4.3, пункт 13	КІЗУ № 5403-VI, ПНБ, Порядок забезпечення	Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту не відповідає вимогам нормативних документів
32.	пункт 16, розділ II	НАНБ А.01.001-2014	Пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту неготові до виконання покладених на них завдань
			Не всі посадові особи та працівники, які призначені відповідальними за протипожежний стан приміщення пройти навчання та перевірку знань з питань протипожежної безпеки

33. стаття 20	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 819	Не проведено функціональне навчання посадових осіб у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог.
34. стаття 20	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 444	Не організовано проведення об'єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту.
35. стаття 40 пункт 13	КЦЗУ № 5403-VI; ПКМУ № 444	В приміщенні загального користування не встановлено інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.
36. пункт 16	Постанова КМУ від 17 липня 2013 р. № 564	Відповідно до Закону України "Про страхування" не проведено обов'язкове особисте страхування членів пожежної дружини (ДЦК).
37. п.7	Постанова КМУ від 17 липня 2013 р. № 564	Членами ДЦК не проводять агітаційно-роз'яснювальну роботу серед представників орендovаних відділів та підвідувачів закладу щодо недопущення виникнення пожеж та загибелі на них людей.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ п/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку.			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що пов'язують осіб, що проводять перевірку, оформлено.	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копія повідомлення на перевірку наділено.	✓				частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (якщо наявний).	✓				частина двадцята статті 1 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час планової перевірки сформувався додатковий питання, необхідність перевірки яких стала її метою для здійснення. У повідомленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є її метою для здійснення такої перевірки.			✓		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки

№ ви

Одне пояснення, зауваження або заперечення.



Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких призначається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС Укр.вид. посвідом. особи жодя

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Вінницькій області
майор служби ІЗ


(підпис)



Олійник Роман Миколайович
 (підписав, зміг та не підписав)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Головний інспектор
 (підпис)



Білик 4.9.
 (підписав, зміг та не підписав)

Примірник цього акта перевірки отримав:

05 06 2018 року

Голова Правління ПрАТ "Вінницький завод"
 (підпис)

О.В. Верещакович
 (підписав, зміг та не підписав)

Відмітка про відмову віднесення отримання (надання) підкреслених посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки _____

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та формативних документів, відносно до якого вказано перелік питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативного правового акта	тип нормативного правового акта та на якому органі	Інтернет-адреса та номер нормативно-правового акта
1				
1.1	ЗУ № 877	Закон України «Про основні засади державної політики щодо безпеки цивильної оборони»	Закон України	від 15 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КПЗУ	Кодекс цивильного захисту України	Кодекс	від 10 лютого 2012 р. № 5402-VI
1.3	ЗУ № 2248	«Про об'єкти ліцензійного регулювання»	Закон України	від 18 травня 2011 р. № 2248-III
1.4	ЗУ № 1598	«Про систему ліцензійного регулювання діяльності підприємств»	Закон України	від 14 лютого 1998 р. № 1598-III
2				
2.1	ПКМУ № 956	Перелік ідентифікаційних ознак об'єктів ліцензійного регулювання	Постанова КМУ України	від 11 липня 2012 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1013	Про затвердження критеріїв, за якими проводиться класифікація ринку на стадії проведення ідентифікації об'єктів ліцензійного регулювання у сфері цивильної оборони та здійснення безпеки цивильної оборони в інших сферах	Постанова КМУ України	від 27 грудня 2017 р. № 1013
2.3	ПКМУ № 5	Про введення режиму протипожежного захорону	Постанова КМУ України	від 09 січня 2011 р. № 5
2.4	ПКМУ № 561	Про введення функціональних зон ризику пожежної безпеки	Постанова КМУ України	від 17 липня 2013 р. № 561
2.5	ПКМУ № 1788	Про порядок і правила проведення операційного страхування цивільної оборони та цивільної безпеки суб'єктів господарювання, які можуть бути затоплені поводженням водних транспортних засобів	Постанова КМУ України	від 16 листопада 2012 р. № 1788

		принципи безпеки в аварійних ситуаціях у ході проведення робіт на об'єкті господарства довільно на яких може привести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.		
26	ПКМУ № 1730	Порядок проведення пакування з призначенням формувальних стійких вільних сумішів шнурованих каучуків (каучукових) при складанні каучуку при певних параметрах та умовних параметрах каучуку з метою контролю.	Постанова КМУ України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
27	ПКМУ № 763	Про затвердження Порядку проведення контролювання та обслуговування окремих територій, які підлягають постійному та сезонному надзвичайному нагляду, здійснюваному на вибіркових об'єктах.	Постанова КМУ України	від 26 жовтня 2016 р. № 763
28	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для забезпечення збалансованої економічної ситуації.	Постанова КМУ України	від 30 вересня 2013 р. № 775
29	ПКМУ № 413	Порядок організації роботи з призначенням органів управління та складання каучуку.	Постанова КМУ України	від 26 червня 2013 р. № 413
210	ПКМУ № 414	Порядок сповіщення наявності пакування з призначенням стійких сумішів.	Постанова КМУ України	від 26 червня 2013 р. № 414
211	ПКМУ № 787	Порядок створення, зміцнення та функції формувальних стійких сумішів.	Постанова КМУ України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
212	ПКМУ № 138	Деякі питання використання каучуку створеного каучуку.	Постанова КМУ України	від 10 березня 2017 р. № 138
213	ПКМУ № 11	Положення про службу державної служби шнурованих каучуків.	Постанова КМУ України	від 09 липня 2014 р. № 11
214	ПКМУ № 6	Про затвердження порядку виконання робіт з обслуговування суб'єктів господарювання, що здійснюють роботу з каучуком, з урахуванням вимог безпеки та технічних умов виконання каучуку.	Постанова КМУ України	від 01 липня 2014 р. № 6
215	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки підприємств кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб.	Постанова КМУ України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
216	ПКМУ № 811	Про затвердження Порядку проведення експертних робіт з метою виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій технічного та природного характеру.	Постанова КМУ України	від 30 жовтня 2013 р. № 811
217	ПКМУ № 819	Про затвердження Порядку проведення навідають керівників експертних функцій, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням експертних робіт шнурованих каучуків.	Постанова КМУ України	від 23 жовтня 2013 р. № 819
218	ПКМУ № 440	Про затвердження Порядку подання з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.	Постанова КМУ України	від 05 червня 2013 р. № 440
219	ПКМУ № 733	Про затвердження Положення про організацію співробітництва з метою ліквідації аварійних ситуацій та виконання експертних робіт.	Постанова КМУ України	від 27 вересня 2017 р. № 733
3		Інші нормативні правові акти та нормативні документи		
31	НАНБ А 01 001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні.	Наказ МНС України	від 30.12.2014 № 1412, зареєстровано в Мінюсті 05.03.2015 за № 242/26697
32	ПНБ	Правила технічного обслуговування в сфері ПН на підприємствах та організаціях, установках та на окремих територіях.	Наказ МНС України	від 15.08.2007 № 547, зареєстровано в Мінюсті 03.09.2007 за № 1006/14273
33	Правила експлуатації водостоків	Про затвердження Правил експлуатації водостоків нормативних актів.	Наказ МНС України	від 01.2018 № 25, зареєстровано в Мінюсті 23.07.2018 за № 328/31677
34	Правила охорони життєво важливих об'єктів України	Про затвердження Правил охорони життєво важливих об'єктів України.	Наказ МНС України	від 10.04.2017 № 301, зареєстровано в Мінюсті 04.05.2017 за № 508/30134
35	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.	Наказ МНС України	від 13.08.2016 № 074, зареєстровано в Мінюсті 08.09.2016 за № 1729/29359
36	Методика проведення АТО	Методика проведення перевірок місцевих органів виконавчої влади з питань безпеки при аваріях на промислових об'єктах з транспортом.	Наказ МНС Міністерства внутрішніх справ України	від 27.03.2001 № 73/8760-122, зареєстровано в Мінюсті 10.01.2001 за № 326/8517
37	Методика створення експертних сумішів	Методика створення експертних сумішів з каучуку та каучукових сумішів.	Наказ МНС України	від 06.08.2002 № 186, зареєстровано в Мінюсті 29.08.2002 за № 708/6996
38	Інструкція з технічного обслуговування каучуку	Інструкція з технічного обслуговування каучуку та каучукових сумішів.	Наказ МНС України	від 16.12.2002 № 330, зареєстровано в Мінюсті 04.03.2003 за № 179/7501
39	Інструкція щодо управління діяльністю аварійно-рятувальних служб	Інструкція щодо управління діяльністю аварійно-рятувальних служб.	Наказ МНС України	від 9.10.2006 № 653, зареєстровано в Мінюсті 03.11.2006 за № 1180/13051
310	Правила технічного обслуговування	Правила технічного обслуговування експертних сумішів каучуку та каучукових сумішів.	Наказ Міністерства внутрішніх справ України	від 11.11.2013 № 771, зареєстровано в Мінюсті 22.11.2013 за № 1988/24470
311	План розвитку на регіональному рівні	План розвитку на регіональному рівні.	Наказ Держкомпротекції України	від 17.05.2004 № 87/211, зареєстровано в Мінюсті 10.06.2004 за № 73/8760-122
312	ПНБ	Правила технічного обслуговування в сфері ПН на підприємствах та організаціях, установках та на окремих територіях.		

	В.01 057-2006/200		Минералогічний	з Мін.юсти 05.04 2007 за № 513/1580
3.13	Методичні рекомендації ПНО	Методичні рекомендації (інструкції) забезпечення об'єктів	Наказ МНС	від 23.02 2006 № 08 зареєстр. у Мін.юсти 20.03 2006 за № 286/12160
3.14	Положення про паспортний ПНО	Про ведення паспортів (інструкція) забезпечення об'єктів	Наказ МНС	від 18.12 2000 № 338 зареєстр. у Мін.юсти 24.01 2001 за № 62/5253
3.15	НАЛП № 01 059-2009/980	Правила пожежної безпеки для культурних споруд	Наказ МНС України	від 18.05 2009 № 339 зареєстр. у Мін.юсти 11.06 2009 за № 506/16322
3.16	ДБН В 1.1-7 2016	Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Міністерству України	від 31 жовтня 2016 № 287
3.17	ДБН В 1.2-1 2006	Державні будівельні норми. Пожевно-технічні засоби цивільного захисту (пожежна безпека)	Наказ Міністерству України	від 04 серпня 2006 № 274
3.18	ДБН В 2.5-46 2014	Системи протипожежного захисту	Наказ Міністерству України	від 13 листопада 2014 № 112
3.19	ДБН В 2.5-23-2010	Державні будівельні норми. Забезпечення надійності будівель та споруд. Проектування електрифікованих об'єктів приватного призначення	Наказ Міністерству України	від 15 лютого 2010 № 64
3.20	ДБН А 3.1-9-2000	Управління організацією технічної підготовки в екстремальних умовах будівництва споруд життєво необхідних у кризових умовах	Наказ Держбуду України	від 13 жовтня 2000 № 229